

ATS Alto Trevigiano Servizi - Qualita acqua - ats_dedecafdad89

Gestore	Alto Trevigiano Servizi
Dataset	ats_dedecafdad89
Coordinate campione	45.72960, 11.91780
Etichetta campione	Riese Pio X centro
Campioni con stessa tabella	29
Origine dati	API /api/analisiacqua interrogata per coordinate
Fonte	https://altotrevigianoservizi.it/mappe-ats/qualita-acqua.html

Il sito ATS non espone un endpoint pubblico comune/via: la pagina usa Google Places e poi interroga questa API tramite latitudine e longitudine.

Questo PDF e stato generato dalla risposta tabellare in-page/API, non scaricato da un link diretto.

Ordine	Parametro	Valore	Limite normativo	Esito	Frequenza analisi
010	Escherichia coli [UFC/100ml]	0	0	Conforme	13
020	Acrilammide [µg/l]	<0,030	0.1	Conforme	2
030	Antimonio [µg/l]	<0,2	10	Conforme	2
040	Arsenico [µg/l]	<1	10	Conforme	2
050	Benzene [µg/l]	<0,1	1	Conforme	2
060	Benzo(a)pirene [µg/l]	<0,003	0.01	Conforme	2
070	Bisfenolo A [µg/l]	ND	2.5	Conforme	2
080	Boro [mg/l]	0.01	1.5	Conforme	2
090	Bromato [µg/l]	<3	10	Conforme	2
100	Cadmio [µg/l]	<0,1	5	Conforme	2
110	Clorato [mg/l]	<0,02	0,25 mg/l; 0,7 mg/l in caso di utilizzo di biossido di cloro	Conforme	2
120	Clorito [mg/l]	0.13	0,25 mg/l; 0,7 mg/l in caso di utilizzo di biossido di cloro	Conforme	2
130	Cromo [µg/l]	<1	50	Conforme	2
140	Rame [mg/l]	0.0036	2	Conforme	2
150	Cianuro [µg/l]	<5	50	Conforme	2
160	1,2-dicloroetano [µg/l]	<0,1	3	Conforme	2
170	Epicloridrina [µg/l]	<0,025	0.1	Conforme	2
180	Fluoruro [mg/l]	0.09	1.5	Conforme	2
190	Acidi aloacetici (HAAs) [µg/l]	ND	60	Conforme	2
200	Piombo [µg/l]	<1	10	Conforme	2
210	Mercurio [µg/l]	<0,1	1	Conforme	2
220	Microcistina-LR [µg/l]	ND	1	Conforme	2
230	Nichel [µg/l]	<1	20	Conforme	2
240	Nitrato [mg/l]	4	50	Conforme	13
250	Nitrito [mg/l]	<0,01	0.5	Conforme	13
260	Antiparassitari – totale [µg/l]	<0,03	0.5	Conforme	2
280	Somma di PFAS [µg/l]	0.005	0.1	Conforme	2

Ordine	Parametro	Valore	Limite normativo	Esito	Frequenza analisi
281	Somma di 4 PFAS [µg/l]	<0,0015	0.02	Conforme	2
282	Acido Trifluoroacetico (TFA) [µg/l]	0.5	10	Conforme	1
290	Idrocarburi policiclici aromatici [µg/l]	<0,003	0.1	Conforme	2
300	Selenio [µg/l]	<2	20	Conforme	2
310	Tetracloroetilene e tricloroetilene [µg/l]	0.31	10	Conforme	2
320	Triometani totale [µg/l]	<0,1	30	Conforme	2
330	Uranio [µg/l]	ND	30	Conforme	2
340	Vanadio [µg/l]	<1	140	Conforme	2
350	Vinilcloruro [µg/l]	<0,1	0.5	Conforme	2
360	Alluminio [µg/l]	10	200	Conforme	2
370	Ammonio [mg/l]	<0,05	0.5	Conforme	2
380	Cloruro [mg/l]	5.5	250	Conforme	2
390	Clostridium perfringens spore comprese [UFC/100ml]	ND	0	Conforme	13
400	Colore []	<5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Conforme	13
410	Conduttività [µS/cm a 20°C]	234	2500	Conforme	13
420	Concentrazione ioni idrogeno (pH) []	8.07	6,5<pH<9,5	Conforme	13
430	Ferro [µg/l]	<5	200	Conforme	13
440	Manganese [µg/l]	<1	50	Conforme	2
450	Odore []	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Conforme	13
460	Ossidabilità [mg/l O2]	ND	5	Conforme	2
470	Solfato [mg/l]	24	250	Conforme	2
480	Sodio [mg/l]	1.2	200	Conforme	2
490	Sapore []	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Conforme	13
500	Conteggio delle colonie a 22°C []	0	Senza variazioni anomale	Conforme	13
510	Batteri coliformi [numero/100ml]	0	0	Conforme	13
520	Carbonio organico totale (TOC) []	<0,3	Senza variazioni anomale	Conforme	2
530	Torbidità []	0.18	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Conforme	2
540	Durezza [°F]	14.5	-	Conforme	13
550	Calcio [mg/l]	39	-	Conforme	13
560	Magnesio [mg/l]	11.7	-	Conforme	13
570	Potassio [mg/l]	0.9	-	Conforme	2
580	Enterococchi [UFC/100ml]	0	0	Conforme	13
590	Residuo Fisso [mg/l]	167	-	Conforme	2