

ATS Alto Trevigiano Servizi - Qualita acqua - ats_35d131a80d9d

Gestore	Alto Trevigiano Servizi
Dataset	ats_35d131a80d9d
Coordinate campione	45.66690, 12.24300
Etichetta campione	Treviso centro
Campioni con stessa tabella	12
Origine dati	API /api/analisiacqua interrogata per coordinate
Fonte	https://altotrevigianoservizi.it/mappe-ats/qualita-acqua.html

Il sito ATS non espone un endpoint pubblico comune/via: la pagina usa Google Places e poi interroga questa API tramite latitudine e longitudine.

Questo PDF e stato generato dalla risposta tabellare in-page/API, non scaricato da un link diretto.

Ordine	Parametro	Valore	Limite normativo	Esito	Frequenza analisi
010	Escherichia coli [UFC/100ml]	0	0	Conforme	16
020	Acrilammide [µg/l]	<0,030	0.1	Conforme	2
030	Antimonio [µg/l]	<0,2	10	Conforme	2
040	Arsenico [µg/l]	<1	10	Conforme	2
050	Benzene [µg/l]	<0,1	1	Conforme	2
060	Benzo(a)pirene [µg/l]	<0,003	0.01	Conforme	2
070	Bisfenolo A [µg/l]	<0,25	2.5	Conforme	2
080	Boro [mg/l]	0.043	1.5	Conforme	2
090	Bromato [µg/l]	<3	10	Conforme	2
100	Cadmio [µg/l]	<0,1	5	Conforme	2
110	Clorato [mg/l]	0.021	0,25 mg/l; 0,7 mg/l in caso di utilizzo di biossido di cloro	Conforme	2
120	Clorito [mg/l]	<0,02	0,25 mg/l; 0,7 mg/l in caso di utilizzo di biossido di cloro	Conforme	2
130	Cromo [µg/l]	<1	50	Conforme	2
140	Rame [mg/l]	<0,001	2	Conforme	2
150	Cianuro [µg/l]	<5	50	Conforme	2
160	1,2-dicloroetano [µg/l]	<0,1	3	Conforme	2
170	Epicloridrina [µg/l]	<0,025	0.1	Conforme	2
180	Fluoruro [mg/l]	0.15	1.5	Conforme	2
190	Acidi aloacetici (HAAs) [µg/l]	<3	60	Conforme	2
200	Piombo [µg/l]	<1	10	Conforme	2
210	Mercurio [µg/l]	<0,1	1	Conforme	2
220	Microcistina-LR [µg/l]	ND	1	Conforme	2
230	Nichel [µg/l]	<1	20	Conforme	2
240	Nitrato [mg/l]	3.6	50	Conforme	16
250	Nitrito [mg/l]	<0,01	0.5	Conforme	16
260	Antiparassitari – totale [µg/l]	<0,03	0.5	Conforme	2
280	Somma di PFAS [µg/l]	<0,0015	0.1	Conforme	2

Ordine	Parametro	Valore	Limite normativo	Esito	Frequenza analisi
281	Somma di 4 PFAS [µg/l]	<0,0015	0.02	Conforme	2
282	Acido Trifluoroacetico (TFA) [µg/l]	0.05	10	Conforme	1
290	Idrocarburi policiclici aromatici [µg/l]	<0,003	0.1	Conforme	2
300	Selenio [µg/l]	<2	20	Conforme	2
310	Tetracloroetilene e tricloroetilene [µg/l]	<0,1	10	Conforme	2
320	Triometani totale [µg/l]	<0,1	30	Conforme	2
330	Uranio [µg/l]	ND	30	Conforme	2
340	Vanadio [µg/l]	1.3	140	Conforme	2
350	Vinilcloruro [µg/l]	<0,1	0.5	Conforme	2
360	Alluminio [µg/l]	<5	200	Conforme	2
370	Ammonio [mg/l]	<0,05	0.5	Conforme	2
380	Cloruro [mg/l]	4	250	Conforme	2
390	Clostridium perfringens spore comprese [UFC/100ml]	0	0	Conforme	16
400	Colore []	<5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Conforme	16
410	Conduttività [µS/cm a 20°C]	353	2500	Conforme	16
420	Concentrazione ioni idrogeno (pH) []	7.95	6,5<pH<9,5	Conforme	16
430	Ferro [µg/l]	33	200	Conforme	16
440	Manganese [µg/l]	<1	50	Conforme	2
450	Odore []	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Conforme	16
460	Ossidabilità [mg/l O2]	ND	5	Conforme	2
470	Solfato [mg/l]	41	250	Conforme	2
480	Sodio [mg/l]	15	200	Conforme	2
490	Sapore []	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Conforme	16
500	Conteggio delle colonie a 22°C []	0	Senza variazioni anomale	Conforme	16
510	Batteri coliformi [numero/100ml]	0	0	Conforme	16
520	Carbonio organico totale (TOC) []	<0,3	Senza variazioni anomale	Conforme	2
530	Torbidità []	1.2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Conforme	2
540	Durezza [°F]	18.2	-	Conforme	16
550	Calcio [mg/l]	37.8	-	Conforme	16
560	Magnesio [mg/l]	21.2	-	Conforme	16
570	Potassio [mg/l]	0.8	-	Conforme	2
580	Enterococchi [UFC/100ml]	0	0	Conforme	16
590	Residuo Fisso [mg/l]	249	-	Conforme	2