

Qualita dell'acqua - ADRO

Fonte dati: Acque Bresciane - Qualita acqua
Generato il 22/06/2026 09:34

Coordinate comune

Latitudine	Longitudine
45.621823	9.957437

F.P. Chiesa Via Vittorio Emanuele

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
pH (unità di pH)	7,8	6,5 - 9,5
Torbidità (NTU)	0,55	^^^
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	240	^^^^
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Odore	nessun odore rilevabile	^^^
Nitrati (NO3) (mg/l)	23	50
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	525	2500

F.P. Via Lazzaretto incrocio Via S. Martino

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 5	25
Durezza Totale (°F)	27	
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Clorati (mg/l)	< 0,02	0,25
acrilammide (µg/l)	< 0,03	0,10
Calcio (Ca) (mg/l)	88	
Solfati (SO4) (mg/l)	38	250
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	< 200	^^^^
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,1	1,0
Antiparassitari totale (µg/l)	< 0,03	0,50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Cloruri (Cl) (mg/l)	13	250
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,003	0,010
Sodio (Na) (mg/l)	6	200
Magnesio (Mg) (mg/l)	13,4	
Potassio (K) (mg/l)	1,3	
Epichelidrina (µg/l)	< 0,10	0,10
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,3	3,0

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,25
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Bisfenolo A (µg/l)	< 0,1	2,5
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	271	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 1	10
Vanadio (V) (µg/l)	< 5	140
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	309	
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,10	0,5
Somma di PFAS (µg/l)	0,02	0,10
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Odore	nessun odore rilevabile	^^^
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Torbidità (NTU)	0,10	^^^
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	523	2500
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Nitrati (NO ₃) (mg/l)	24	50
Conta enterococchi intestinali (MPN/100ml)	< 1	0
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,50
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
pH (unità di pH)	7,7	6,5 - 9,5

Legenda sito: ^ = valore raccomandato; ^^ = valore massimo consigliato; ^^^ = accettabile per i consumatori e senza variazione anomala; ^^^^ = senza variazioni anomale.