

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	AZZANO MELLA
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA MARCONI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,8	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	630	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	44	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	25	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	47	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	12	200
Durezza Totale (°F)	34	–
Calcio (Ca) (mg/l)	108	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	17,7	–
Potassio (K) (mg/l)	2,3	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	329	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	411	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	AZZANO MELLA
AREA DI ANALISI:	PONTEGATELLO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,05	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	551	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	45	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	25	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	40	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	8	200
Durezza Totale (°F)	29	–
Calcio (Ca) (mg/l)	93	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	17,2	–
Potassio (K) (mg/l)	1,9	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	268	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	352	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5