

## Analisi della qualità dell'acqua

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| COMUNE:             | BERLINGO            |
| AREA DI ANALISI:    | F.P. PIAZZA A. MORO |
| PERIODO DI ANALISI: | 1° SEMESTRE 2022    |

| Parametro di ricerca                            | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Cloro residuo libero (ClO <sub>2</sub> ) (mg/l) | < 0,04       | valore guida 0,2                |
| Cloro residuo libero (Cl <sub>2</sub> ) (mg/l)  |              | valore guida 0,2                |
| pH (unità di pH)                                | 7,8          | 6,5 – 9,5                       |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)          | 481          | 2.500                           |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) (mg/l)  | 34           | 50                              |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) (mg/l)  | < 0,04       | 0,5 (0,1)                       |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> ) (mg/l)               | 15           | 250                             |
| Solfati (SO <sub>4</sub> ) (mg/l)               | 31           | 250                             |
| Ammonio (NH <sub>4</sub> ) (mg/l)               | < 0,05       | 0,5                             |
| Manganese (Mn) (µg/l)                           | < 5          | 50                              |
| Arsenico (As) (µg/l)                            | < 1          | 10                              |
| Sodio (Na) (mg/l)                               | 6            | 200                             |
| Durezza Totale (°F)                             | 27           | –                               |
| Calcio (Ca) (mg/l)                              | 86           | –                               |
| Magnesio (Mg) (mg/l)                            | 14,1         | –                               |
| Potassio (K) (mg/l)                             | 1,5          | –                               |
| Bicarbonati (HCO <sub>3</sub> ) (mg/l)          | 260          | –                               |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l)                    | 324          | 1.500                           |
| Fluoruri (F <sup>-</sup> ) (mg/l)               | < 0,20       | 1,5                             |

## Analisi della qualità dell'acqua

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| COMUNE:             | BERLINGO         |
| AREA DI ANALISI:    | F.P. VIA MARCONI |
| PERIODO DI ANALISI: | 1° SEMESTRE 2022 |

| Parametro di ricerca                            | Valore medio | Valore di parametro D.Lgs.31/01 |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Cloro residuo libero (ClO <sub>2</sub> ) (mg/l) | < 0,04       | valore guida 0,2                |
| Cloro residuo libero (Cl <sub>2</sub> ) (mg/l)  |              | valore guida 0,2                |
| pH (unità di pH)                                | 7,8          | 6,5 – 9,5                       |
| Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)          | 476          | 2.500                           |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) (mg/l)  | 34           | 50                              |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) (mg/l)  | < 0,04       | 0,5 (0,1)                       |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> ) (mg/l)               | 15           | 250                             |
| Solfati (SO <sub>4</sub> ) (mg/l)               | 31           | 250                             |
| Ammonio (NH <sub>4</sub> ) (mg/l)               | < 0,05       | 0,5                             |
| Manganese (Mn) (µg/l)                           | < 5          | 50                              |
| Arsenico (As) (µg/l)                            | < 1          | 10                              |
| Sodio (Na) (mg/l)                               | 6            | 200                             |
| Durezza Totale (°F)                             | 27           | –                               |
| Calcio (Ca) (mg/l)                              | 86           | –                               |
| Magnesio (Mg) (mg/l)                            | 14,3         | –                               |
| Potassio (K) (mg/l)                             | 1,6          | –                               |
| Bicarbonati (HCO <sub>3</sub> ) (mg/l)          | 263          | –                               |
| Residuo fisso a 180°C (mg/l)                    | 354          | 1.500                           |
| Fluoruri (F <sup>-</sup> ) (mg/l)               | < 0,20       | 1,5                             |