

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: CALVAGESE
AREA DI ANALISI: P.R. PIAZZA GIACOMINI MOCASINA
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,15	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,2	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	623	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	33	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	13	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	25	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	5,6	200
Durezza Totale (°F)	36	–
Calcio (Ca) (mg/l)	97	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	30,9	–
Potassio (K) (mg/l)	1,2	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	385	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	333	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: CALVAGESE
AREA DI ANALISI: P.R. PIAZZA MUNICIPIO
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,20	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	616	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	37	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	12	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	16	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4,5	200
Durezza Totale (°F)	37	–
Calcio (Ca) (mg/l)	94	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	33,9	–
Potassio (K) (mg/l)	0,8	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	392	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	332	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: CALVAGESE
 AREA DI ANALISI: P.R. VIA PIAVE CARZAGO
 PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,17	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	631	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	35	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	13	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	26	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	5,8	200
Durezza Totale (°F)	38	–
Calcio (Ca) (mg/l)	99	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	31,3	–
Potassio (K) (mg/l)	1,3	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	384	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	326	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	0,12	1,5