

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: CARPENEDOLO
AREA DI ANALISI: P.R. VIA 8 MARZO
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,15	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,6	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	451	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	21	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	7	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	35	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	0,11	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2,8	200
Durezza Totale (°F)	30	–
Calcio (Ca) (mg/l)	71	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	27,7	–
Potassio (K) (mg/l)	1,0	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	260	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	243	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: CARPENEDOLO
AREA DI ANALISI: P.R. VIA PAPA GIOVANNI XXIII
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,20	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,6	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	503	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	27	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	8	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	34	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4,7	200
Durezza Totale (°F)	32	–
Calcio (Ca) (mg/l)	84	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	28,3	–
Potassio (K) (mg/l)	1,2	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	286	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	265	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: CARPENEDOLO
 AREA DI ANALISI: P.R. VIA SANTA CROCE (CIMITERO)
 PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,19	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,7	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	450	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	21	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	7	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	35	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	0,06	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2,8	200
Durezza Totale (°F)	28	–
Calcio (Ca) (mg/l)	70	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	27,6	–
Potassio (K) (mg/l)	1,0	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	256	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	255	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5