

Punto Controllo	Cod. ATS	Parametro Analisi	Unità di misura	Limite D.Lgs 18/23	Dato medio gen-giu 2025
P.R. Caregno	17075/1R	PH	Unità di pH	9.5	8,1
		RESIDUO_FISSO	mg/L		254
		DUREZZA	°F		21,0
		CONDUCIBILITA	µS/cm	2500	363
		CALCIO	mg/L		44,0
		MAGNESIO	mg/L		24,5
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	<2
		SOLFATO	mg/L	250	3
		POTASSIO	mg/L		<0,5
		SODIO	mg/L	200	0,5
		ARSENICO	µg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		200
		CLORO	mg/L		0,15
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	5
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5
P.R. Via San Martino	17075/2R	PH	Unità di pH	9.5	8,3
		RESIDUO_FISSO	mg/L		337
		DUREZZA	°F		27,2
		CONDUCIBILITA	µS/cm	2500	481
		CALCIO	mg/L		68,0
		MAGNESIO	mg/L		27,0
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	2
		SOLFATO	mg/L	250	75
		POTASSIO	mg/L		0,6
		SODIO	mg/L	200	1,7
		ARSENICO	µg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		192
		CLORO	mg/L		0,08
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	7
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5
P.R. Via Padile	17075/3R	PH	Unità di pH	9.5	8,2
		RESIDUO_FISSO	mg/L		289
		DUREZZA	°F		24,0
		CONDUCIBILITA	µS/cm	2500	413
		CALCIO	mg/L		51,9
		MAGNESIO	mg/L		25,9
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	2
		SOLFATO	mg/L	250	22
		POTASSIO	mg/L		0,6
		SODIO	mg/L	200	2,0
		ARSENICO	µg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		208
		CLORO	mg/L		0,12
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	9
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5
		PH	Unità di pH	9.5	8,2
		RESIDUO_FISSO	mg/L		250

P.R. Via Rovedolo	17075/4R	DUREZZA	°F		21,5
		CONDUCIBILITA	μS/cm	2500	357
		CALCIO	mg/L		45,1
		MAGNESIO	mg/L		23,2
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	2
		SOLFATO	mg/L	250	8
		POTASSIO	mg/L		<0,5
		SODIO	mg/L	200	1,1
		ARSENICO	μg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		204
		COLORO	mg/L		0,15
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	7
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	μg/L	50	<5
P.R. Via Verdi - Oneto	17075/5R	PH	Unità di pH	9.5	8,3
		RESIDUO_FISSO	mg/L		256
		DUREZZA	°F		20,0
		CONDUCIBILITA	μS/cm	2500	365
		CALCIO	mg/L		46,9
		MAGNESIO	mg/L		22,8
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	2
		SOLFATO	mg/L	250	11
		POTASSIO	mg/L		<0,5
		SODIO	mg/L	200	1,2
		ARSENICO	μg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		180
		COLORO	mg/L		0,15
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	8
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	μg/L	50	<5
P.R. Via Foscolo	17075/6R	PH	Unità di pH	9.5	8,3
		RESIDUO_FISSO	mg/L		255
		DUREZZA	°F		22,2
		CONDUCIBILITA	μS/cm	2500	364
		CALCIO	mg/L		47,6
		MAGNESIO	mg/L		24,7
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	2
		SOLFATO	mg/L	250	10
		POTASSIO	mg/L		<0,5
		SODIO	mg/L	200	1,1
		ARSENICO	μg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		202
		COLORO	mg/L		0,12
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	8
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	μg/L	50	<5
		PH	Unità di pH	9.5	8,3
		RESIDUO_FISSO	mg/L		254
		DUREZZA	°F		22,4
		CONDUCIBILITA	μS/cm	2500	362
		CALCIO	mg/L		46,2
		MAGNESIO	mg/L		24,9
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	<2

P.R. Via Volta - Inzino	17075/7R	SOLFATO	mg/L	250	7
		POTASSIO	mg/L		<0,5
		SODIO	mg/L	200	0,6
		ARSENICO	µg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		207
		CLORO	mg/L		<0,05
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	7
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5
P.R. Via Pascoli	17075/8R	PH	Unità di pH	9.5	8,1
		RESIDUO_FISSO	mg/L		284
		DUREZZA	°F		24,2
		CONDUCIBILITA	µS/cm	2500	405
		CALCIO	mg/L		62,4
		MAGNESIO	mg/L		22,6
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	<2
		SOLFATO	mg/L	250	4
		POTASSIO	mg/L		<0,5
		SODIO	mg/L	200	0,9
		ARSENICO	µg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		227
		CLORO	mg/L		0,14
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	6
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5