

Punto Controllo	Cod. ATS	Parametro Analisi	Unità di misura	Limite D.Lgs 18/23	Dato medio gen-giu 2025
P.R. Via Nenville	17084/1R	PH	Unità di pH	9.5	8,1
		RESIDUO_FISSO	mg/L		174
		DUREZZA	°F		12,7
		CONDUCIBILITA	µS/cm	2500	249
		CALCIO	mg/L		30,6
		MAGNESIO	mg/L		15,2
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	3
		SOLFATO	mg/L	250	21
		POTASSIO	mg/L		0,6
		SODIO	mg/L	200	4,8
		ARSENICO	µg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		110
		CLORO	mg/L		0,19
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	11
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5