

Qualita dell'acqua - LENO

Fonte dati: Acque Bresciane - Qualita acqua
Generato il 22/06/2026 09:34

Coordinate comune

Latitudine	Longitudine
45.3668461	10.2184652

F.P. Via Viganovo 4

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Manganese (Mn) (µg/l)	6	50
pH (unità di pH)	7,8	6,5 - 9,5
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Nitrati (NO3) (mg/l)	26	50
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	557	2500
Torbidità (NTU)	< 0,10	^^^
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^

F.P. Piazza G.Gentile

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,70
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	346	
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	345	
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Durezza Totale (°F)	33	
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Magnesio (Mg) (mg/l)	26,1	
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3,0	10
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Potassio (K) (mg/l)	1,1	

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Cloruri (Cl) (mg/l)	11	250
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	372	^^^
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Calcio (Ca) (mg/l)	88	
Solfati (SO4) (mg/l)	31	250
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	50
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Odore	percettibile odore di cloro	^^
Nitrati (NO3) (mg/l)	25	50
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
pH (unità di pH)	7,8	6,5 - 9,5
Manganese (Mn) (µg/l)	6	50
Ferro (Fe) (µg/l)	37	200
Torbidità (NTU)	0,16	^^
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	550	2500

F.P. Via Aldo Moro

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	350	
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Cloruri (Cl) (mg/l)	11	250
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,70
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	253	^^^
Solfati (SO4) (mg/l)	31	250
Potassio (K) (mg/l)	1,0	
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Epilcloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	50
Durezza Totale (°F)	32	
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	336	
Calcio (Ca) (mg/l)	87	
Magnesio (Mg) (mg/l)	26,0	
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Nitrati (NO3) (mg/l)	25	50
pH (unità di pH)	7,9	6,5 - 9,5
Ferro (Fe) (µg/l)	35	200
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Torbidità (NTU)	0,11	^^^
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	540	2500

F.P. Via Bravi

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Clorati (mg/l)	0,17	0,25
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Sodio (Na) (mg/l)	6	200
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Somma di PFAS (µg/l)	< 0,001	0,10
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Cloruri (Cl) (mg/l)	9	250
Uranio (µg/l)	2	30
Solfati (SO4) (mg/l)	38	250
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Somma Trialometani (µg/l)	2	30
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	232	^^^^
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,25
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Magnesio (Mg) (mg/l)	20,3	
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	302	
Potassio (K) (mg/l)	1,1	
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Somma di Acidi Aloacetici (µg/l)	< 6	60
Nitriti (NO ₂) (mg/l)	< 0,04	0,50
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	25
Calcio (Ca) (mg/l)	81	
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Durezza Totale (°F)	29	
Bisfenolo A (µg/l)	< 0,05	2,5
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	324	
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Manganese (Mn) (µg/l)	29	50
Ferro (Fe) (µg/l)	139	200
Torbidità (NTU)	0,35	^^^
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	501	2500
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,50
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Nitrati (NO ₃) (mg/l)	6	50
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
pH (unità di pH)	7,8	6,5 - 9,5

F.P. Via Manzoni

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Durezza Totale (°F)	29	
Nitriti (NO ₂) (mg/l)	< 0,04	0,50
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	317	
Magnesio (Mg) (mg/l)	25,9	
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	337	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Calcio (Ca) (mg/l)	75	
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	50
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Somma Trialometani (µg/l)	1	30
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Cloruri (Cl) (mg/l)	7	250
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,70
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	< 200	^^^
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Sodio (Na) (mg/l)	4	200
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Solfati (SO4) (mg/l)	31	250
Potassio (K) (mg/l)	1,1	
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Nitrati (NO3) (mg/l)	16	50
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Odore	percettibile odore di cloro	^^
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	1	10
pH (unità di pH)	7,9	6,5 - 9,5
Ferro (Fe) (µg/l)	46	200
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Torbidità (NTU)	0,12	^^
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	499	2500

F.P. Via Quartiere Nazzari

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Bisfenolo A (µg/l)	< 0,05	2,5
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	371	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	337	
Cloruri (Cl) (mg/l)	11	250
Somma di Acidi Aloacetici (µg/l)	< 6	60
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,25
Uranio (µg/l)	3	30
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Potassio (K) (mg/l)	1,0	
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Magnesio (Mg) (mg/l)	26,3	
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	25
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Calcio (Ca) (mg/l)	87	
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Solfati (SO4) (mg/l)	30	250
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Clorati (mg/l)	0,02	0,25
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Somma Trialometani (µg/l)	1	30
Somma di PFAS (µg/l)	< 0,001	0,10
Durezza Totale (°F)	32	
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	229	^^^
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
pH (unità di pH)	7,7	6,5 - 9,5
Torbidità (NTU)	0,12	^^
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Odore	percettibile odore di cloro	^^
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^
Nitrati (NO3) (mg/l)	25	50
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	554	2500
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,05	1,0
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Potassio (K) (mg/l)	1,1	
Magnesio (Mg) (mg/l)	25,9	
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Cloruri (Cl) (mg/l)	11	250
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	25
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Somma Trialometani (µg/l)	1	30
Calcio (Ca) (mg/l)	87	
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,25
Somma di PFAS (µg/l)	0,00	0,10
Solfati (SO4) (mg/l)	30	250
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	203	^^^
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Uranio (µg/l)	3	30
Clorati (mg/l)	< 0,02	0,25
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	341	
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	375	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Bisfenolo A (µg/l)	< 0,05	2,5
Durezza Totale (°F)	32	
Ferro (Fe) (µg/l)	32	200
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Somma di Acidi Aloacetici (µg/l)	< 6	60
Odore	percettibile odore di cloro	^^
Nitrati (NO3) (mg/l)	26	50
pH (unità di pH)	7,7	6,5 - 9,5
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,50
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Torbidità (NTU)	0,40	^^^
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	559	2500

F.P. Via Tiepolo

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	50
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Calcio (Ca) (mg/l)	88	
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	355	
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,70
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	248	^^^^
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Solfati (SO ₄) (mg/l)	31	250
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Nitriti (NO ₂) (mg/l)	< 0,04	0,50
Durezza Totale (°F)	32	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	336	
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Potassio (K) (mg/l)	1,1	
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Magnesio (Mg) (mg/l)	26,1	
Bromati (BrO ₃) (µg/l)	< 3	10
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Cloruri (Cl) (mg/l)	11	250
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
pH (unità di pH)	7,9	6,5 - 9,5
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,50
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Nitrati (NO ₃) (mg/l)	25	50
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	540	2500
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Ferro (Fe) (µg/l)	31	200
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Torbidità (NTU)	< 0,10	^^^

F.P. Via XXIV Maggio Milzanello

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Calcio (Ca) (mg/l)	87	
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	50
Durezza Totale (°F)	32	
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
Potassio (K) (mg/l)	1,0	
Solfati (SO4) (mg/l)	31	250
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,70
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	1	1
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Cloruri (Cl) (mg/l)	11	250
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	244	^^^^
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Magnesio (Mg) (mg/l)	26,2	
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	335	
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	354	
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	536	2500
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Nitrati (NO3) (mg/l)	25	50
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
pH (unità di pH)	7,9	6,5 - 9,5
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Torbidità (NTU)	< 0,10	^^^

Legenda sito: ^ = valore raccomandato; ^^ = valore massimo consigliato; ^^^ = accettabile per i consumatori e senza variazione anomala; ^^^^ = senza variazioni anomale.