

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: MAGASA
AREA DI ANALISI: P.R. VIA CADRIA
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,07	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,0	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	291	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	2	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	0,6	200
Durezza Totale (°F)	20	–
Calcio (Ca) (mg/l)	62	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	8,9	–
Potassio (K) (mg/l)	0,3	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	209	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	151	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: MAGASA
AREA DI ANALISI: P.R. VIA XXIV MAGGIO
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,08	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,0	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	289	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1,5	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	0,5	200
Durezza Totale (°F)	19	–
Calcio (Ca) (mg/l)	63	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	9,0	–
Potassio (K) (mg/l)	0,3	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	205	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	157	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5