

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: MUSCOLINE
AREA DI ANALISI: FP VIA DEGLI ALPINI (MUSCOLINE)
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,17	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,5	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	621	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	17	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	6	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	26	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4,2	200
Durezza Totale (°F)	40	–
Calcio (Ca) (mg/l)	104	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	33,5	–
Potassio (K) (mg/l)	1,1	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	403	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	392	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: MUSCOLINE
 AREA DI ANALISI: FP VIA MORSONE (MORSONE)
 PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,20	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	654	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	40	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	14	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	22	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	0,08	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	5,7	200
Durezza Totale (°F)	41	–
Calcio (Ca) (mg/l)	103	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	36,5	–
Potassio (K) (mg/l)	1,0	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	381	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	391	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: MUSCOLINE
AREA DI ANALISI: FP VIA SANTELLE (S.QUIRICO)
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,20	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	655	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	41	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	14	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	22	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	5,6	200
Durezza Totale (°F)	40	–
Calcio (Ca) (mg/l)	104	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	36,2	–
Potassio (K) (mg/l)	1,0	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	396	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	390	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE: MUSCOLINE
AREA DI ANALISI: PUNTO RETE FP VIA TESE - CIMITERO (CASTREZZONE)
PERIODO DI ANALISI: 1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,16	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,4	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	653	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	41	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,025	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	14	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	22	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,04	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	5,5	200
Durezza Totale (°F)	40	–
Calcio (Ca) (mg/l)	103	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	35,8	–
Potassio (K) (mg/l)	1,0	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	391	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	413	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,1	1,5