

Punto Controllo	Cod. ATS	Parametro Analisi	Unità di misura	Limite D.Lgs 18/23	Dato medio gen-giu 2025
P.R. Piazza Mondaro	17141/1R	PH	Unità di pH	9.5	6,9
		RESIDUO_FISSO	mg/L		28
		DUREZZA	°F		<1
		CONDUCIBILITA	µS/cm	2500	40
		CALCIO	mg/L		2,7
		MAGNESIO	mg/L		<1
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	<2
		SOLFATO	mg/L	250	6
		POTASSIO	mg/L		0,7
		SODIO	mg/L	200	2,3
		ARSENICO	µg/L	10	1
		BICARBONATI	mg/L		11
		CLORO	mg/L		<0,05
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	5
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5
P.R. Via Taverna - Lavone	17141/2R	PH	Unità di pH	9.5	8,2
		RESIDUO_FISSO	mg/L		246
		DUREZZA	°F		20,3
		CONDUCIBILITA	µS/cm	2500	352
		CALCIO	mg/L		45,5
		MAGNESIO	mg/L		18,7
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	<2
		SOLFATO	mg/L	250	22
		POTASSIO	mg/L		<0,5
		SODIO	mg/L	200	0,7
		ARSENICO	µg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		176
		CLORO	mg/L		0,10
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	9
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5
P.R. Via Aiale	17141/3R	PH	Unità di pH	9.5	8,2
		RESIDUO_FISSO	mg/L		210
		DUREZZA	°F		17,6
		CONDUCIBILITA	µS/cm	2500	299
		CALCIO	mg/L		35,9
		MAGNESIO	mg/L		18,3
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	2
		SOLFATO	mg/L	250	<3
		POTASSIO	mg/L		<0,5
		SODIO	mg/L	200	1,4
		ARSENICO	µg/L	10	<1
		BICARBONATI	mg/L		170
		CLORO	mg/L		0,15
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	8
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	µg/L	50	<5
		PH	Unità di pH	9.5	6,9
		RESIDUO_FISSO	mg/L		28

P.R. Piazza Stravegnino	17141/4R	DUREZZA	°F		<1
		CONDUCIBILITA	μS/cm	2500	40
		CALCIO	mg/L		2,7
		MAGNESIO	mg/L		<1
		AMMONIO	mg/L	0.5	<0,05
		CLORURO	mg/L	250	<2
		SOLFATO	mg/L	250	6
		POTASSIO	mg/L		0,7
		SODIO	mg/L	200	2,3
		ARSENICO	μg/L	10	1
		BICARBONATI	mg/L		11
		CLORO	mg/L		0,07
		FLUORURO	mg/L	1.5	<0,1
		NITRATO	mg/L	50	5
		NITRITO	mg/L	0.1	<0,02
		MANGANESE	μg/L	50	<5