

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. CIMITERO FRANE
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,05	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,5	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	78	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	6	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	3	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Durezza Totale (°F)	4	–
Calcio (Ca) (mg/l)	< 10	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	2,3	–
Potassio (K) (mg/l)	1,0	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	41	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	46	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOGNE
AREA DI ANALISI:	F.P. CIMITERO PONTASIO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,07	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,5	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	410	2.500
Nitrati (NO ₃ -) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ -) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl-) (mg/l)	5	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	36	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Durezza Totale (°F)	29	–
Calcio (Ca) (mg/l)	44	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	37,9	–
Potassio (K) (mg/l)	1,3	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	289	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	255	1.500
Fluoruri (F-) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. GOVINE
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,10	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,2	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	235	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	4	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	8	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	13	–
Calcio (Ca) (mg/l)	50	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	2,6	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	164	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	147	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. LOC. BOSCHETTA
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,05	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,2	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	202	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	9	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	5	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	7	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Durezza Totale (°F)	14	–
Calcio (Ca) (mg/l)	41	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	6,4	–
Potassio (K) (mg/l)	1,2	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	144	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	146	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOGNE
AREA DI ANALISI:	F.P. LOCALITÀ DOSSELLO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,10	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	268	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	13	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	10	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	8	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
Durezza Totale (°F)	15	–
Calcio (Ca) (mg/l)	38	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	11,3	–
Potassio (K) (mg/l)	1,2	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	156	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	162	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. PRESSÒ
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,18	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	284	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	5	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	3	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	35	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Durezza Totale (°F)	17	–
Calcio (Ca) (mg/l)	34	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	19,1	–
Potassio (K) (mg/l)	1,2	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	161	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	179	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. RENZO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,06	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,2	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	248	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	7	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	4	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	12	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Durezza Totale (°F)	14	–
Calcio (Ca) (mg/l)	38	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	9,5	–
Potassio (K) (mg/l)	1,1	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	158	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	141	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. SINIGA
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	< 0,02	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	6,9	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	34	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	6	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	4	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	< 1	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	5,8	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Durezza Totale (°F)	2	–
Calcio (Ca) (mg/l)	< 10	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	< 2	–
Potassio (K) (mg/l)	0,9	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	12	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	< 20	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. SONVICO SUPERIORE
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,14	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,8	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	89	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	7	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	3	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	5	–
Calcio (Ca) (mg/l)	13	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	2,3	–
Potassio (K) (mg/l)	0,9	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	52	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	29	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. VAL PALOT
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,24	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	6,8	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	16	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	< 1	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	2	–
Calcio (Ca) (mg/l)	< 10	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	< 2	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	18	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	< 20	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA DON BOLDINI (CIV 1 INIZIO VIA)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,19	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,2	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	49	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	4	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	3	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	1	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Durezza Totale (°F)	2	–
Calcio (Ca) (mg/l)	< 10	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	< 2	–
Potassio (K) (mg/l)	0,7	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	19	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	28	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA DON BOLDINI (FONDO VIA)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,11	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,2	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	36	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	3	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	2	–
Calcio (Ca) (mg/l)	< 10	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	< 2	–
Potassio (K) (mg/l)	1,3	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	17	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	< 20	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA DON CERESSETTI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,04	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	187	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	9	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	5	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	7	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Durezza Totale (°F)	13	–
Calcio (Ca) (mg/l)	37	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	6,6	–
Potassio (K) (mg/l)	1,2	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	129	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	136	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA DON VOGINI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,13	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,7	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	87	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	7	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	3	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	4	–
Calcio (Ca) (mg/l)	12	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	2,2	–
Potassio (K) (mg/l)	0,9	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	49	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	< 20	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA FACCHINETTI (TOLINE)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,03	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,0	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	284	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	5	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	9	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
Durezza Totale (°F)	18	–
Calcio (Ca) (mg/l)	57	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	6,1	–
Potassio (K) (mg/l)	0,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	207	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	188	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA IMAVILLA (GRIGNAGHE)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,08	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	6,7	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	32	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	6	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	4	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	< 1	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Durezza Totale (°F)	1	–
Calcio (Ca) (mg/l)	< 10	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	< 2	–
Potassio (K) (mg/l)	0,9	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	10	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	29	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PISOONE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA RIMEMBRANZE
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,04	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	440	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	11	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	6	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	90	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4	200
Durezza Totale (°F)	27	–
Calcio (Ca) (mg/l)	65	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	22,6	–
Potassio (K) (mg/l)	1,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	200	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	319	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5