

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PONCARALE
AREA DI ANALISI:	F.P. PIAZZA DONATORI DI SANGUE
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,08	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,8	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	519	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	15	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	15	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	34	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	9	200
Durezza Totale (°F)	29	–
Calcio (Ca) (mg/l)	81	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	22,1	–
Potassio (K) (mg/l)	1,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	326	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	326	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PONCARALE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA MARCOLINI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,07	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,8	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	512	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	21	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	11	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	35	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	7	200
Durezza Totale (°F)	30	–
Calcio (Ca) (mg/l)	81	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	22,7	–
Potassio (K) (mg/l)	1,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	314	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	312	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PONCARALE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA MAZZINI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,07	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,7	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	515	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	14	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	15	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	34	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	9	200
Durezza Totale (°F)	28	–
Calcio (Ca) (mg/l)	77	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	21,9	–
Potassio (K) (mg/l)	1,3	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	317	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	286	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PONCARALE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA S.MARTINO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,09	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,8	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	511	2.500
Nitrati (NO ₃ -) (mg/l)	21	50
Nitriti (NO ₂ -) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl-) (mg/l)	11	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	35	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	6	200
Durezza Totale (°F)	29	–
Calcio (Ca) (mg/l)	81	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	20,7	–
Potassio (K) (mg/l)	1,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	313	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	325	1.500
Fluoruri (F-) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	PONCARALE
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA SORELLE GIRELLI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,08	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,8	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	492	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	15	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	11	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	29	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	7	200
Durezza Totale (°F)	28	–
Calcio (Ca) (mg/l)	74	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	23,4	–
Potassio (K) (mg/l)	1,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	314	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	293	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5