

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SELLERO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA PANZERINI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	< 0,02	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	113	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	6	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	5	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	6	–
Calcio (Ca) (mg/l)	15	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	6,4	–
Potassio (K) (mg/l)	0,7	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	76	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	61	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SELLERO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA SCIANICA (C/O FERROVIA)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,02	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,9	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	89	2.500
Nitrati (NO ₃ -) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ -) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl-) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	8	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	1,57	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	5	–
Calcio (Ca) (mg/l)	14	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	3,2	–
Potassio (K) (mg/l)	0,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	54	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	62	1.500
Fluoruri (F-) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SELLERO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA TIOLI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,03	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	143	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	7	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	9	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	1,41	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	8	–
Calcio (Ca) (mg/l)	18	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	8,4	–
Potassio (K) (mg/l)	0,8	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	91	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	73	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5