

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SULZANO
AREA DI ANALISI:	F.P. LOC. PREDABBIO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,09	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,2	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	434	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	16	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	6	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	9	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4	200
Durezza Totale (°F)	25	–
Calcio (Ca) (mg/l)	73	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	17,3	–
Potassio (K) (mg/l)	0,8	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	298	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	297	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SULZANO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA A. DIAZ
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	419	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	13	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	6	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	9	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Durezza Totale (°F)	24	–
Calcio (Ca) (mg/l)	62	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	16,5	–
Potassio (K) (mg/l)	0,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	292	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	258	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SULZANO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA CESARE BATTISTI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,10	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	419	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	14	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	6	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	9	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4	200
Durezza Totale (°F)	25	–
Calcio (Ca) (mg/l)	71	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	16,7	–
Potassio (K) (mg/l)	0,7	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	299	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	259	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SULZANO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA DANTE ALIGHIERI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,10	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	419	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	14	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	6	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	9	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4	200
Durezza Totale (°F)	25	–
Calcio (Ca) (mg/l)	71	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	16,8	–
Potassio (K) (mg/l)	0,7	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	298	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	267	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SULZANO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA VERTINE (PALAFITTE)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,08	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	418	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	13	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	6	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	9	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4	200
Durezza Totale (°F)	25	–
Calcio (Ca) (mg/l)	71	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	16,6	–
Potassio (K) (mg/l)	0,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	295	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	313	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	SULZANO
AREA DI ANALISI:	LOC. NISTISINO (FONTANA BAR)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	417	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	14	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	6	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	8	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	4	200
Durezza Totale (°F)	26	–
Calcio (Ca) (mg/l)	73	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	17,2	–
Potassio (K) (mg/l)	0,8	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	301	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	292	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5