

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	1754
Comune	Albizzate
Indirizzo	Via Col di Lana incrocio Via Dante, 21041
Punto di analisi	Colonnina stradale Via Col di Lana incrocio Via Dante
Coordinate	45.72311111,8.799833333
Date campionamento	08-05-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	<2	mg/l	Non previsto	08-05-2026
pH	7.6		6,5-9,5	08-05-2026
Conducibilità [µS/cm]	465	µS/cm	2500	08-05-2026
Torbidità [NTU]	0.64	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	08-05-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	<5	µg/l	200	08-05-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	08-05-2026
Arsenico (As) [µg/l]	<1	µg/l	10	08-05-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	<0.1	mg/l	1,5	08-05-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	21	mg/l	50	08-05-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	31	mg/l	250	08-05-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	15	mg/l	250	08-05-2026
Sodio (Na) [mg/l]	17	mg/l	200	08-05-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	99	mg/l	Non previsto	08-05-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	8	mg/l	Non previsto	08-05-2026
Durezza Totale [°f]	28	°f	Non previsto	08-05-2026

Fonte dati: <https://www.alfavarese.it/v1/api/analysis-points>
Pagina sorgente: <https://www.alfavarese.it/qualita-dell-acqua>