

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	857
Comune	Besozzo
Indirizzo	Via Beolchi (Cimitero), 21023
Punto di analisi	Colonnina stradale Via Beolchi (Cimitero)
Coordinate	45.857909328055,8.6467319341761
Date campionamento	15-05-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	<2	mg/l	Non previsto	15-05-2026
pH	7.8		6,5-9,5	15-05-2026
Conducibilità [µS/cm]	364	µS/cm	2500	15-05-2026
Torbidità [NTU]	1.1	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	15-05-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	<5	µg/l	200	15-05-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	15-05-2026
Arsenico (As) [µg/l]	2	µg/l	10	15-05-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	0.1	mg/l	1,5	15-05-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	6	mg/l	50	15-05-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	5	mg/l	250	15-05-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	15	mg/l	250	15-05-2026
Sodio (Na) [mg/l]	5	mg/l	200	15-05-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	57	mg/l	Non previsto	15-05-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	13	mg/l	Non previsto	15-05-2026
Durezza Totale [°f]	20	°f	Non previsto	15-05-2026

Fonte dati: <https://www.alfavarese.it/v1/api/analysis-points>
Pagina sorgente: <https://www.alfavarese.it/qualita-dell-acqua>