

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	667
Comune	Castello Cabiaglio
Indirizzo	Via Guglielmo Marconi, 4, 21030
Punto di analisi	Colonnina stradale Via Guglielmo Marconi, 4
Coordinate	45.893071,8.758093
Date campionamento	03-04-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	<2	mg/l	Non previsto	03-04-2026
pH	8.2		6,5-9,5	03-04-2026
Conducibilità [µS/cm]	354	µS/cm	2500	03-04-2026
Torbidità [NTU]	0.77	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	03-04-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	23	µg/l	200	03-04-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	03-04-2026
Arsenico (As) [µg/l]	<1	µg/l	10	03-04-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	0.2	mg/l	1,5	03-04-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	8	mg/l	50	03-04-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	5	mg/l	250	03-04-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	5	mg/l	250	03-04-2026
Sodio (Na) [mg/l]	3	mg/l	200	03-04-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	66	mg/l	Non previsto	03-04-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	18	mg/l	Non previsto	03-04-2026
Durezza Totale [°f]	24	°f	Non previsto	03-04-2026