

# Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ID punto           | 671                                                     |
| Comune             | Dumenza                                                 |
| Indirizzo          | Via A.Volta incrocio Via Rimembranze, 21010             |
| Punto di analisi   | Colonnina stradale Via A.Volta incrocio Via Rimembranze |
| Coordinate         | 46.016917,8.786333                                      |
| Date campionamento | 25-03-2026                                              |

## Parametri analitici

| Parametro             | Valore | Unita | Valore riferimento                                       | Data       |
|-----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| Potassio (K) [mg/L]   | <2     | mg/l  | Non previsto                                             | 25-03-2026 |
| pH                    | 7.0    |       | 6,5-9,5                                                  | 25-03-2026 |
| Conducibilità [µS/cm] | 64     | µS/cm | 2500                                                     | 25-03-2026 |
| Torbidità [NTU]       | <0.100 | NTU   | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 25-03-2026 |
| Ferro (Fe) [µg/l]     | 8      | µg/l  | 200                                                      | 25-03-2026 |
| Manganese (Mn) [µg/l] | <5     |       | 50                                                       | 25-03-2026 |
| Arsenico (As) [µg/l]  | 3      | µg/l  | 10                                                       | 25-03-2026 |
| Fluoruri (F) [mg/l]   | 0.1    | mg/l  | 1,5                                                      | 25-03-2026 |
| Nitrati (NO3) [mg/l]  | 3      | mg/l  | 50                                                       | 25-03-2026 |
| Cloruri (Cl) [mg/l]   | <1     | mg/l  | 250                                                      | 25-03-2026 |
| Solfati (SO4) [mg/l]  | 4      | mg/l  | 250                                                      | 25-03-2026 |
| Sodio (Na) [mg/l]     | <2     | mg/l  | 200                                                      | 25-03-2026 |
| Calcio (Ca) [mg/l]    | 9      | mg/l  | Non previsto                                             | 25-03-2026 |
| Magnesio (Mg) [mg/l]  | <2     | mg/l  | Non previsto                                             | 25-03-2026 |
| Durezza Totale [°f]   | 3      | °f    | Non previsto                                             | 25-03-2026 |

Fonte dati: <https://www.alfavarese.it/v1/api/analysis-points>  
Pagina sorgente: <https://www.alfavarese.it/qualita-dell-acqua>