

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	925
Comune	Gerenzano
Indirizzo	Via Manzoni, 5, 21040
Punto di analisi	Colonnina stradale Via A. Manzoni, 5
Coordinate	45.638055555556,9.0016111111111
Date campionamento	19-05-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	<2	mg/l	Non previsto	19-05-2026
pH	8.2		6,5-9,5	19-05-2026
Conducibilità [µS/cm]	252	µS/cm	2500	19-05-2026
Torbidità [NTU]	0.71	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	19-05-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	<5	µg/l	200	19-05-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	19-05-2026
Arsenico (As) [µg/l]	1	µg/l	10	19-05-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	<0.1	mg/l	1,5	19-05-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	21	mg/l	50	19-05-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	6	mg/l	250	19-05-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	10	mg/l	250	19-05-2026
Sodio (Na) [mg/l]	8	mg/l	200	19-05-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	36	mg/l	Non previsto	19-05-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	6	mg/l	Non previsto	19-05-2026
Durezza Totale [°f]	11	°f	Non previsto	19-05-2026

Fonte dati: <https://www.alfavarese.it/v1/api/analysis-points>
Pagina sorgente: <https://www.alfavarese.it/qualita-dell-acqua>