

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	827
Comune	Lavena Ponte Tresa
Indirizzo	P.zza Matteotti, 2, 21037
Punto di analisi	Colonnina stradale P.zza Matteotti, 2
Coordinate	45.958222222222,8.868527777778
Date campionamento	07-05-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	2	mg/l	Non previsto	07-05-2026
pH	7.8		6,5-9,5	07-05-2026
Conducibilità [µS/cm]	367	µS/cm	2500	07-05-2026
Torbidità [NTU]	<0.100	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	07-05-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	7	µg/l	200	07-05-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	07-05-2026
Arsenico (As) [µg/l]	5	µg/l	10	07-05-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	0.1	mg/l	1,5	07-05-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	4	mg/l	50	07-05-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	16	mg/l	250	07-05-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	33	mg/l	250	07-05-2026
Sodio (Na) [mg/l]	7	mg/l	200	07-05-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	62	mg/l	Non previsto	07-05-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	16	mg/l	Non previsto	07-05-2026
Durezza Totale [°f]	22	°f	Non previsto	07-05-2026

Fonte dati: <https://www.alfavarese.it/v1/api/analysis-points>
Pagina sorgente: <https://www.alfavarese.it/qualita-dell-acqua>