

# Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| ID punto           | 679                              |
| Comune             | Mesenzana                        |
| Indirizzo          | Via Pezza, 29, 21030             |
| Punto di analisi   | Colonnina stradale Via Pezza, 29 |
| Coordinate         | 45.948582,8.765768               |
| Date campionamento | 13-05-2026                       |

## Parametri analitici

| Parametro             | Valore | Unita | Valore riferimento                                       | Data       |
|-----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| Potassio (K) [mg/L]   | <2     | mg/l  | Non previsto                                             | 13-05-2026 |
| pH                    | 8.1    |       | 6,5-9,5                                                  | 13-05-2026 |
| Conducibilità [µS/cm] | 279    | µS/cm | 2500                                                     | 13-05-2026 |
| Torbidità [NTU]       | 1.5    | NTU   | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 13-05-2026 |
| Ferro (Fe) [µg/l]     | 30     | µg/l  | 200                                                      | 13-05-2026 |
| Manganese (Mn) [µg/l] | <5     |       | 50                                                       | 13-05-2026 |
| Arsenico (As) [µg/l]  | <1     | µg/l  | 10                                                       | 13-05-2026 |
| Fluoruri (F) [mg/l]   | 0.2    | mg/l  | 1,5                                                      | 13-05-2026 |
| Nitrati (NO3) [mg/l]  | 7      | mg/l  | 50                                                       | 13-05-2026 |
| Cloruri (Cl) [mg/l]   | 1      | mg/l  | 250                                                      | 13-05-2026 |
| Solfati (SO4) [mg/l]  | 5      | mg/l  | 250                                                      | 13-05-2026 |
| Sodio (Na) [mg/l]     | <2     | mg/l  | 200                                                      | 13-05-2026 |
| Calcio (Ca) [mg/l]    | 61     | mg/l  | Non previsto                                             | 13-05-2026 |
| Magnesio (Mg) [mg/l]  | 12     | mg/l  | Non previsto                                             | 13-05-2026 |
| Durezza Totale [°f]   | 20     | °f    | Non previsto                                             | 13-05-2026 |

Fonte dati: <https://www.alfavarese.it/v1/api/analysis-points>  
Pagina sorgente: <https://www.alfavarese.it/qualita-dell-acqua>