

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	680
Comune	Montegrino Valtravaglia
Indirizzo	Via Bonera, 21010
Punto di analisi	Colonnina stradale Via Bonera
Coordinate	45.969333333333,8.776777777778
Date campionamento	05-05-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	<2	mg/l	Non previsto	05-05-2026
pH	6.6		6,5-9,5	05-05-2026
Conducibilità [µS/cm]	40	µS/cm	2500	05-05-2026
Torbidità [NTU]	0.41	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	05-05-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	21	µg/l	200	05-05-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	05-05-2026
Arsenico (As) [µg/l]	<1	µg/l	10	05-05-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	<0.1	mg/l	1,5	05-05-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	3	mg/l	50	05-05-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	2	mg/l	250	05-05-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	4	mg/l	250	05-05-2026
Sodio (Na) [mg/l]	3	mg/l	200	05-05-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	4	mg/l	Non previsto	05-05-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	<2	mg/l	Non previsto	05-05-2026
Durezza Totale [°f]	2	°f	Non previsto	05-05-2026