

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	1870
Comune	Mornago
Indirizzo	Via C. Pisacane, 31, 21012
Punto di analisi	Colonnina stradale Via C. Pisacane, 31
Coordinate	45.751186621632,8.7537004256169
Date campionamento	25-05-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	<2	mg/l	Non previsto	25-05-2026
pH	7.9		6,5-9,5	25-05-2026
Conducibilità [µS/cm]	337	µS/cm	2500	25-05-2026
Torbidità [NTU]	<0.100	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	25-05-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	<5	µg/l	200	25-05-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	25-05-2026
Arsenico (As) [µg/l]	<1	µg/l	10	25-05-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	<0.1	mg/l	1,5	25-05-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	16	mg/l	50	25-05-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	6	mg/l	250	25-05-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	8	mg/l	250	25-05-2026
Sodio (Na) [mg/l]	7	mg/l	200	25-05-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	68	mg/l	Non previsto	25-05-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	8	mg/l	Non previsto	25-05-2026
Durezza Totale [°f]	20	°f	Non previsto	25-05-2026

Fonte dati: <https://www.alfavarese.it/v1/api/analysis-points>
Pagina sorgente: <https://www.alfavarese.it/qualita-dell-acqua>