

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	833
Comune	Oggiona con Santo Stefano
Indirizzo	Via Asilo, 2, 21040
Punto di analisi	Colonnina stradale Via Asilo, 2
Coordinate	45.704805555556,8.8147222222222
Date campionamento	12-05-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	<2	mg/l	Non previsto	12-05-2026
pH	7.3		6,5-9,5	12-05-2026
Conducibilità [µS/cm]	292	µS/cm	2500	12-05-2026
Torbidità [NTU]	0.91	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	12-05-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	21	µg/l	200	12-05-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	12-05-2026
Arsenico (As) [µg/l]	<1	µg/l	10	12-05-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	<0.1	mg/l	1,5	12-05-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	25	mg/l	50	12-05-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	15	mg/l	250	12-05-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	14	mg/l	250	12-05-2026
Sodio (Na) [mg/l]	23	mg/l	200	12-05-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	30	mg/l	Non previsto	12-05-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	6	mg/l	Non previsto	12-05-2026
Durezza Totale [°f]	10	°f	Non previsto	12-05-2026