

Alfa Varese - Qualita dell'acqua

Dati pubblicati tramite endpoint analysis-points

ID punto	898
Comune	Saltrio
Indirizzo	Via B. di Cavour, 27, 21050
Punto di analisi	Colonnina stradale Via Benso di Cavour, 27
Coordinate	45.873583333333,8.9233888888889
Date campionamento	08-04-2026

Parametri analitici

Parametro	Valore	Unita	Valore riferimento	Data
Potassio (K) [mg/L]	<2	mg/l	Non previsto	08-04-2026
pH	7.6		6,5-9,5	08-04-2026
Conducibilità [µS/cm]	503	µS/cm	2500	08-04-2026
Torbidità [NTU]	0.58	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	08-04-2026
Ferro (Fe) [µg/l]	9	µg/l	200	08-04-2026
Manganese (Mn) [µg/l]	<5		50	08-04-2026
Arsenico (As) [µg/l]	<1	µg/l	10	08-04-2026
Fluoruri (F) [mg/l]	0.2	mg/l	1,5	08-04-2026
Nitrati (NO3) [mg/l]	17	mg/l	50	08-04-2026
Cloruri (Cl) [mg/l]	8	mg/l	250	08-04-2026
Solfati (SO4) [mg/l]	37	mg/l	250	08-04-2026
Sodio (Na) [mg/l]	6	mg/l	200	08-04-2026
Calcio (Ca) [mg/l]	93	mg/l	Non previsto	08-04-2026
Magnesio (Mg) [mg/l]	17	mg/l	Non previsto	08-04-2026
Durezza Totale [°f]	30	°f	Non previsto	08-04-2026

Fonte dati: <https://www.alfavarese.it/v1/api/analysis-points>
Pagina sorgente: <https://www.alfavarese.it/qualita-dell-acqua>