

Qualita dell'acqua - Dosolo

Fonte: <https://www.aqamantova.it/aqa/qualita-acqua-del-tuo-comune> | Generato il 22/06/2026

Dati rete e campionamento

Campo	Valore	Campo	Valore
Comune	Dosolo	CAP	46030
Codice ISTAT	020022	Utenti	856
Rete distribuzione	22,00 km	Pozzi	1 a Dosolo
Impianto trattamento	Dosolo - via Provinciale sud	Potenzialita	10 l/s
Disinfezione	biossido di cloro	Punto prelievo	Fontana via Matteotti - Loc. Correggioverde
Data prelievo	17/11/2025	Codice campione	
Produttore			

Parametri analitici

Parametro	Unita di misura	Valore	Limite
Temperatura al prelievo	°C	17,1	-
pH	unità pH	7,42	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità	µS/cm a 20°C	774	2500
Colore	-	1	senza variazioni anomale
Sapore	-	1	senza variazioni anomale
Odore	-	1	senza variazioni anomale
Cloro libero	mg/l	0,05	-
Ossidabilità	mg/l	< 1.5	5,0
Torbidità	NTU	0,41	senza variazioni anomale
Ammonio	mg/l	0,284	0,50
Calcio	mg/l	69	-
Magnesio	mg/l	32,3	-
Durezza	°f	30,6	-
Potassio	mg/l	1,05	-
Sodio	mg/l	54	200
Bromato	µg/l	< 1	10
Clorato	mg/l	0,158	0,7
Clorito	mg/l	0,4	0,70
Cloruro	mg/l	10,7	250
Fluoruro	mg/l	0,187	1,5
Nitrato	mg/l	10,9	50

Parametro	Unità di misura	Valore	Limite
Nitrito	mg/l	< 0.03	0,10
Rapporto Nitrato/Nitrito	-	0,491	1
Solfato	mg/l	< 1.5	250
Alluminio	µg/l	< 60	200
Antimonio	µg/l	< 1.5	10
Arsenico	µg/l	< 3	10
Boro	mg/l	0,271	1,5
Cadmio	µg/l	< 1.5	5,0
Cromo	µg/l	< 7.5	50
Ferro	µg/l	107	200
Manganese	µg/l	< 15	50
Mercurio	µg/l	< 0.3	1,0
Nichel	µg/l	< 6	20
Piombo	µg/l	< 1.5	10
Rame	mg/l	< 0.06	2,0
Selenio	µg/l	< 3	20
Uranio	µg/l	< 3	30
Vanadio	µg/l	< 15	140
Acrilammide	µg/l	< 0.02	0,10
Benzene	µg/l	< 0.3	1,0
1,2-dicloroetano	µg/l	< 0.3	3,0
Cloruro di vinile	µg/l	< 0.15	0,50
Somma di Tricloroetilene, Tetracloroetilene	µg/l	< 1	10
Triometani totali	µg/l	< 2	30
Benzo(a)pirene	µg/l	< 0.0025	0,010
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	µg/l	< 0.005	0,10
Bisfenolo A	µg/l	< 0.4	2,5
Somma Acidi Aloacetici	µg/l	< 2.5	60
Antiparassitari - totale *	µg/l	< 0.03	0,50
Somma di PFAS	µg/l	< 0.004	0,10
Enterococchi intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli	MPN/100ml	0	0
Clostridium perfringens	UFC/100ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	senza variazioni anomale
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0

* Il limite stabilito per i singoli antiparassitari viene costantemente rispettato; vista la numerosità degli analiti non vengono riportati singolarmente.