



Punto di prelievo:
BESANA IN BRIANZA,
P.za Camillo Benso Cavour

Ecco di seguito il dettaglio dei parametri
del punto di prelievo più vicino
all'indirizzo che hai ricercato.

I Valori di parametro si riferiscono ai limiti indicati
dal D. Lgs n°18 del 23 febbraio 2023 e successive
modifiche

Descrizione	Media valori	Unità di misura	Frequenza***	Valore di parametro
1,2 Dicloroetano	< 0,70	µg / l	1	3,0
Acidi aloacetici (HAAs) (da calcolo)	< 10	µg / l	1	60
Acrilammide	< 0,03	µg / l	1	0,10
Alcalinità	319	mg / l HCO ₃	2	Nessun limite previsto
Alluminio	< 20	µg / l	1	200
Ammonio	< 0,15	mg / l	1	0,50
Antimonio	< 1,0	µg / l	1	10
Antiparassitari - Totale	< 0,10	µg / l	1	0,50
Arsenico	< 1,5	µg / l	1	10
Batteri Coliformi	0	Numero/100 ml	1	0
Benzene	< 0,15	µg / l	1	1,0
Benzo(a)pirene	< 0,003	µg / l	1	0.01
Bisfenolo A	< 0,50	µg / l	1	2.5
Boro	< 0,2	mg / l	1	1,5
Cadmio	< 1,0	µg / l	1	5,0
Calcio	99.1	mg / l	1	Nessun limite previsto

Carbonio totale organico (TOC)	0.46	mg / l	1	Senza variazioni anomale
Clorati	< 0,15	mg / l	2	0,70
Cloriti	< 0,15	mg / l	2	0,70
Cloruri	23.5	mg / l	2	250
Cloruro di vinile	< 0,10	µg / l	1	0,50
Colore	< 10	unità Hazen	2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	613	µS.cm-1a 20° C	2	2500
Conteggio delle colonie a 22 °C	1	UFC/ml	1	Senza variazioni anomale
Cromo	5	µg / l	1	50
Durezza (da calcolo)	33	° F	1	Consigliato tra 15 e 50
Enterococchi intestinali	0	Numero/100 ml	1	0
Epicloridrina	< 0,03	µg / l	1	0,10
Escherichia coli (E. coli)	0	Numero/100 ml	1	0
Ferro	< 20	µg / l	1	200
Fluoruri	< 0,15	mg / l	2	1,5
Fosfati	< 0,8	mg / l	2	Nessun limite previsto
Idrocarburi policiclici aromatici	< 0,02	µg / l	1	0,10
Magnesio	20.7	mg / l	1	Nessun limite previsto

Manganese	< 5,0	µg / l	1	50
Mercurio	< 0,20	µg / l	1	1,0
Nichel	< 3,0	µg / l	1	20
Nitrati	27	mg / l	2	50
Nitriti	< 0,03	mg / l	2	0,50
Piombo	< 1,0	µg / l	1	10
Potassio	1.7	mg / l	1	Nessun limite previsto
Rame	< 0,2	mg / l	1	2,0
Residuo secco a 180°C	438	mg / l	2	1500 - 438 massimo consigliato
Selenio	< 1,5	µg / l	1	20
Sodio	16	mg / l	1	200
Solfati	28	mg / l	2	250
Somma Tricloroetilene-Tetracloroetilene	< 2,0	µg / l	1	10
Somma di PFAS	0.028	µg/L	2	0.1
Torbidità	< 0,50	NTU	2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Triometani totali	< 4,0	µg / l	1	30
Uranio	2.3	µg / l	1	30
Vanadio	< 5,0	µg / l	1	140
Zinco	< 150	µg / l	1	Nessun limite

previsto

pH	7.4	Unità pH	2	6,5 - 9,5
----	-----	----------	---	-----------

Acqua microbiologicamente conforme

Data ultimo aggiornamento: 9/3/2026

I dati riportati sono stati derivati dalla media dei risultati ottenuti dai campionamenti dall'01/07/2025 al 31/12/2025

***Frequenza di monitoraggio: si riportano il numero di dati acquisiti nel periodo considerato che hanno generato la media dei valori