



Punto di prelievo:
GIUSSANO,
CASCINA TORRE

Ecco di seguito il dettaglio dei parametri del punto di prelievo più vicino all'indirizzo che hai ricercato.

I Valori di parametro si riferiscono ai limiti indicati dal D. Lgs n°18 del 23 febbraio 2023 e successive modifiche

Descrizione	Media valori	Unità di misura	Frequenza***	Valore di parametro
Acidi aloacetici (HAAs) (da calcolo)	< 10	µg / l	2	60
Acrilammide	< 0,03	µg / l	1	0,10
Alcalinità	226	mg / l HCO3	1	Nessun limite previsto
Alluminio	< 20	µg / l	1	200
Ammonio	< 0,15	mg / l	1	0,50
Antimonio	< 1,0	µg / l	1	10
Antiparassitari - Totale	< 0,10	µg / l	1	0,50
Arsenico	2.8	µg / l	1	10
Batteri Coliformi	0	Numero/100 ml	2	0
Benzo(a)pirene	< 0,003	µg / l	1	0.01
Bisfenolo A	< 0,50	µg / l	1	2.5
Boro	< 0,2	mg / l	1	1,5
Bromati	< 3	µg/l	1	10
Cadmio	< 1,0	µg / l	1	5,0
Calcio	76.7	mg / l	1	Nessun limite previsto
Carbonio totale	0.87	mg / l	2	Senza variazioni

organico (TOC)				anomale
Clorati	< 0,15	mg /l	1	0,70
Cloriti	< 0,15	mg /l	1	0,70
Cloruri	13	mg /l	1	250
Clostridium perfringens spore comprese	0	UFC/100 ml	2	0
Colore	< 10	unità Hazen	2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	471	µS.cm-1a 20° C	2	2500
Conteggio delle colonie a 22 °C	2	UFC/ml	2	Senza variazioni anomale
Cromo	< 5,0	µg / l	1	50
Durezza (da calcolo)	26	° F	1	Consigliato tra 15 e 50
Enterococchi intestinali	0	Numero/100 ml	2	0
Escherichia coli (E. coli)	0	Numero/100 ml	2	0
Ferro	47	µg / l	1	200
Fluoruri	< 0,15	mg /l	1	1,5
Fosfati	< 0,8	mg /l	1	Nessun limite previsto
Idrocarburi policiclici aromatici	< 0,02	µg / l	1	0,10
Magnesio	16.5	mg /l	1	Nessun limite previsto
Manganese	7	µg / l	1	50

Mercurio	< 0,20	µg / l	1	1,0
Nichel	< 3,0	µg / l	1	20
Nitrati	11	mg / l	1	50
Nitriti	< 0,03	mg / l	1	0,50
Piombo	< 1,0	µg / l	1	10
Potassio	1.6	mg / l	1	Nessun limite previsto
Rame	< 0,2	mg / l	1	2,0
Residuo secco a 180°C	337	mg / l	2	1500 - 337 massimo consigliato
Selenio	< 1,5	µg / l	1	20
Sodio	9	mg / l	1	200
Solfati	43	mg / l	1	250
Somma di PFAS	0.034	µg/L	2	0.1
Torbidità	< 0,50	NTU	2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Uranio	2.2	µg / l	1	30
Vanadio	< 5,0	µg / l	1	140
Zinco	< 150	µg / l	1	Nessun limite previsto
pH	7.5	Unità pH	2	6,5 - 9,5

Acqua microbiologicamente conforme

Data ultimo aggiornamento: 9/3/2026

I dati riportati sono stati derivati dalla media dei risultati ottenuti dai campionamenti

dall'01/07/2025 al 31/12/2025

***Frequenza di monitoraggio: si riportano il numero di dati acquisti nel periodo considerato che hanno generato la media dei valori