



Punto di prelievo:
MONZA,
PIAZZA CASTELLO

Ecco di seguito il dettaglio dei parametri del punto di prelievo più vicino all'indirizzo che hai ricercato.

I Valori di parametro si riferiscono ai limiti indicati dal D. Lgs n°18 del 23 febbraio 2023 e successive modifiche

Descrizione	Media valori	Unità di misura	Frequenza***	Valore di parametro
1,2 Dicloroetano	< 0,70	µg / l	1	3,0
Acrilammide	< 0,03	µg / l	1	0,10
Alcalinità	110	mg / l HCO ₃	1	Nessun limite previsto
Alluminio	< 20	µg / l	1	200
Ammonio	< 0,15	mg / l	1	0,50
Antimonio	< 1,0	µg / l	1	10
Arsenico	1.5	µg / l	1	10
Benzene	< 0,15	µg / l	1	1,0
Benzo(a)pirene	< 0,003	µg / l	1	0.01
Bisfenolo A	< 0,50	µg / l	1	2.5
Boro	< 0,2	mg / l	1	1,5
Cadmio	< 1,0	µg / l	1	5,0
Calcio	91.4	mg / l	1	Nessun limite previsto
Cianuri		µg / l	1	50
Clorati	< 0,15	mg / l	1	0,70
Cloriti	< 0,15	mg / l	1	0,70

Cloruri	25	mg / l	1	250
Cloruro di vinile	< 0,10	µg / l	1	0,50
Colore	< 10	unità Hazen	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	618	µS.cm-1a 20° C	1	2500
Cromo	< 5,0	µg / l	1	50
Durezza (da calcolo)	31	° F	1	Consigliato tra 15 e 50
Ferro	< 20	µg / l	1	200
Fluoruri	< 0,15	mg / l	1	1,5
Fosfati	< 0,8	mg / l	1	Nessun limite previsto
Idrocarburi policiclici aromatici	< 0,02	µg / l	1	0,10
Magnesio	19.3	mg / l	1	Nessun limite previsto
Manganese	< 5,0	µg / l	1	50
Mercurio	< 0,20	µg / l	1	1,0
Nichel	< 3,0	µg / l	1	20
Nitrati	26	mg / l	1	50
Nitriti	< 0,03	mg / l	1	0,50
Piombo	< 1,0	µg / l	1	10
Potassio	2.3	mg / l	1	Nessun limite previsto

Rame	< 0,2	mg / l	1	2,0
Residuo secco a 180°C	442	mg / l	1	1500 - 442 massimo consigliato
Selenio	< 1,5	µg / l	1	20
Sodio	25	mg / l	1	200
Solfati	22	mg / l	1	250
Somma Tricloroetilene- Tetracloroetilene	< 2,0	µg / l	1	10
Somma di PFAS	0.0415	µg/L	2	0.1
Torbidità	< 0,50	NTU	1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Triometani totali	< 4,0	µg / l	1	30
Uranio	1.7	µg / l	1	30
Vanadio	< 5,0	µg / l	1	140
Zinco	< 150	µg / l	1	Nessun limite previsto
pH	7.4	Unità pH	1	6,5 - 9,5

Acqua microbiologicamente conforme

Data ultimo aggiornamento: 9/3/2026

I dati riportati sono stati derivati dalla media dei risultati ottenuti dai campionamenti dall'01/07/2025 al 31/12/2025

***Frequenza di monitoraggio: si riportano il numero di dati acquisiti nel periodo considerato che hanno generato la media dei valori