



Qualità dell'acqua - Colverde

Dati di qualità dell'acqua pubblicati da Como Acqua. Documento generato il 22/06/2026. Punti di prelievo rilevati: 3.

Fontana Parco Giochi Parè Via delle Corti	45,811, 9,005
Fontana Municipio Drezzo Via alle Scuole	45,816, 8,995
Fontana Lavatoio Via Rìa	45,802, 9,001

Punto 1: Fontana Parco Giochi Parè Via delle Corti

Coordinate: 45,811, 9,005

Parametro	Valore	Soglia D.Lgs. 18/2023
Colore (°)	Accettabile	-
Odore (°)	Accettabile	-
Sapore (°)	Accettabile	-
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C (Unità pH)	7,6	> 6,5 – < 9,5 Unità pH
Conduttività (µS/cm a 20°C)	485	< 2500 µS/cm a 20°C
Torbidità (NTU)	0,51	-
Durezza (°F)	25	-
Residuo secco a 180°C (mg/L)	301	-
Ammonio (mg/L)	< 0.02	< 0,5 mg/L
Calcio (mg/L)	78	-
Magnesio (mg/L)	15	-
Potassio (mg/L)	< 5	-
Sodio (mg/L)	< 15	< 200 mg/L
Clorato (mg/L)	< 0.05	< 0,70 mg/L
Clorito (mg/L)	< 0.05	< 0,70 mg/L
Cloruro (mg/L)	12	< 250 mg/L
Fluoruro (mg/L)	< 0.20	< 1,5 mg/L
Nitrato (mg/L)	22	< 50 mg/L
Nitrito (mg/L)	< 0.05	< 0,5 mg/L
Solfato (mg/L)	29	< 250 mg/L
Alluminio (µg/L)	< 10	< 200 µg/L
Antimonio (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Arsenico (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Boro (mg/L)	< 0.05	< 1,50 mg/L
Cadmio (µg/L)	< 1.0	< 5 µg/L
Cromo totale (µg/L)	< 5	< 25 µg/L
Ferro (µg/L)	84	< 200 µg/L
Manganese (µg/L)	< 5	< 50 µg/L
Mercurio (µg/L)	< 0.25	< 1 µg/L
Nichel (µg/L)	< 5	< 20 µg/L
Piombo (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Rame (mg/L)	< 0.05	< 2,0 mg/L
Selenio (µg/L)	< 5	< 20 µg/L
Uranio (µg/L)	1	< 30 µg/L
Vanadio (µg/L)	< 10	< 140 µg/L
1,2 dicloroetano (µg/L)	< 0.2	< 3 µg/L
Benzene (µg/L)	< 0.2	< 1 µg/L
Cloruro di vinile (µg/L)	< 0.08	< 0,5 µg/L
Somma Tricloroetilene e Tetracloroetilene (µg/L)	3	< 10 µg/L
Triometani totale (µg/L)	< 4	< 30 µg/L
Batteri Coliformi a 37°C (MPN/100ml)	< 1	0 UFC/100ml
Escherichia coli (MPN/100ml)	< 1	0 UFC/100ml
Enterococchi (UFC/100 mL)	< 1	0 UFC/100ml
Conteggio delle colonie a 22°C (UFC/1ml)	52	-

Punto 2: Fontana Municipio Drezzo Via alle Scuole

Coordinate: 45,816, 8,995

Parametro	Valore	Soglia D.Lgs. 18/2023
Colore (°)	Accettabile	-
Odore (°)	Accettabile	-
Sapore (°)	Accettabile	-
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C (Unità pH)	7,66	> 6,5 – < 9,5 Unità pH
Conduttività (µS/cm a 20°C)	536	< 2500 µS/cm a 20°C
Torbidità (NTU)	0,31	-
Durezza (°F)	30	-
Residuo secco a 180°C (mg/L)	337	-
Ammonio (mg/L)	< 0.02	< 0,5 mg/L
Calcio (mg/L)	87	-
Magnesio (mg/L)	20	-
Potassio (mg/L)	< 5	-
Sodio (mg/L)	< 15	< 200 mg/L
Clorato (mg/L)	< 0.05	< 0,70 mg/L
Clorito (mg/L)	< 0.05	< 0,70 mg/L
Cloruro (mg/L)	10	< 250 mg/L
Fluoruro (mg/L)	< 0.20	< 1,5 mg/L
Nitrato (mg/L)	15	< 50 mg/L
Nitrito (mg/L)	< 0.05	< 0,5 mg/L
Solfato (mg/L)	64	< 250 mg/L
Alluminio (µg/L)	< 10	< 200 µg/L
Antimonio (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Arsenico (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Boro (mg/L)	< 0.05	< 1,50 mg/L
Cadmio (µg/L)	< 1.0	< 5 µg/L
Cromo totale (µg/L)	< 5	< 25 µg/L
Ferro (µg/L)	< 10	< 200 µg/L
Manganese (µg/L)	< 5	< 50 µg/L
Mercurio (µg/L)	< 0.25	< 1 µg/L
Nichel (µg/L)	< 5	< 20 µg/L
Piombo (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Rame (mg/L)	< 0.05	< 2,0 mg/L
Selenio (µg/L)	< 5	< 20 µg/L
Uranio (µg/L)	3	< 30 µg/L
Vanadio (µg/L)	< 10	< 140 µg/L
1,2 dicloroetano (µg/L)	< 0.2	< 3 µg/L
Benzene (µg/L)	< 0.2	< 1 µg/L
Cloruro di vinile (µg/L)	< 0.08	< 0,5 µg/L
Somma Tricloroetilene e Tetracloroetilene (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Triometani totale (µg/L)	< 4	< 30 µg/L
Batteri Coliformi a 37°C (MPN/100ml)	< 1	0 UFC/100ml
Escherichia coli (MPN/100ml)	< 1	0 UFC/100ml
Enterococchi (UFC/100 mL)	< 1	0 UFC/100ml
Conteggio delle colonie a 22°C (UFC/1ml)	7	-

Punto 3: Fontana Lavatoio Via Rìa

Coordinate: 45,802, 9,001

Parametro	Valore	Soglia D.Lgs. 18/2023
Colore (°)	Accettabile	-
Odore (°)	Accettabile	-
Sapore (°)	Accettabile	-
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C (Unità pH)	7,8	> 6,5 – < 9,5 Unità pH
Conduttività (µS/cm a 20°C)	496	< 2500 µS/cm a 20°C
Torbidità (NTU)	0,19	-
Durezza (°F)	25	-
Residuo secco a 180°C (mg/L)	307	-
Ammonio (mg/L)	< 0.02	< 0,5 mg/L
Calcio (mg/L)	79	-
Magnesio (mg/L)	13	-
Potassio (mg/L)	< 5	-
Sodio (mg/L)	< 15	< 200 mg/L
Clorato (mg/L)	< 0.05	< 0,70 mg/L
Clorito (mg/L)	< 0.05	< 0,70 mg/L
Cloruro (mg/L)	12	< 250 mg/L
Fluoruro (mg/L)	< 0.20	< 1,5 mg/L
Nitrato (mg/L)	22	< 50 mg/L
Nitrito (mg/L)	< 0.05	< 0,5 mg/L
Solfato (mg/L)	20	< 250 mg/L
Alluminio (µg/L)	< 10	< 200 µg/L
Antimonio (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Arsenico (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Boro (mg/L)	< 0.05	< 1,50 mg/L
Cadmio (µg/L)	< 1.0	< 5 µg/L
Cromo totale (µg/L)	< 5	< 25 µg/L
Ferro (µg/L)	< 10	< 200 µg/L
Manganese (µg/L)	< 5	< 50 µg/L
Mercurio (µg/L)	< 0.25	< 1 µg/L
Nichel (µg/L)	< 5	< 20 µg/L
Piombo (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Rame (mg/L)	< 0.05	< 2,0 mg/L
Selenio (µg/L)	< 5	< 20 µg/L
Uranio (µg/L)	1	< 30 µg/L
Vanadio (µg/L)	< 10	< 140 µg/L
1,2 dicloroetano (µg/L)	< 0.2	< 3 µg/L
Benzene (µg/L)	< 0.2	< 1 µg/L
Cloruro di vinile (µg/L)	< 0.08	< 0,5 µg/L
Somma Tricloroetilene e Tetracloroetilene (µg/L)	< 1	< 10 µg/L
Triometani totale (µg/L)	< 4	< 30 µg/L
Batteri Coliformi a 37°C (MPN/100ml)	< 1	0 UFC/100ml
Escherichia coli (MPN/100ml)	< 1	0 UFC/100ml
Enterococchi (UFC/100 mL)	< 1	0 UFC/100ml
Conteggio delle colonie a 22°C (UFC/1ml)	< 1	-

Nota: il presente documento riorganizza i dati del file Excel fornito. Per aggiornamenti ufficiali fare sempre riferimento alla fonte indicata.