

Etichetta dell'acqua - Albairate

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Albairate	Via Pisani Dossi 46, 20080 Albairate MI, Italy	45.422295, 8.935677	09/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	991
Acqua erogata (mc/anno)	318.071
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	185
Lunghezza rete acquedotto (metri)	35.189
Pozzi in esercizio n.	2
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	329	[mg/l]	213-250	Non previsto	2026-01-13
Nitrati (NO3) [mg/l]	13	[mg/l]	11-25	50	2026-06-09
Cloruri (Cl) [mg/l]	6	[mg/l]	6-10	250	2026-06-09
Magnesio (Mg) [mg/l]	13	[mg/l]	13-17	Non previsto	2026-06-09
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-09
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-09
Durezza Totale [°f]	21	[°f]	22-27	Non previsto	2026-06-09
Calcio (Ca) [mg/l]	62	[mg/l]	68-81	Non previsto	2026-06-09
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-09
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	30	30	2026-06-09
Conducibilità [µS/cm]	403	[µS/cm]	367-460	2500	2026-06-09
Sodio (Na) [mg/l]	4	[mg/l]	4-5	200	2026-06-09
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	1	10	2026-06-09

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-09
pH	7		7,5-7,6	6,5-9,5	2026-06-09
Solfati (SO4) [mg/l]	8	[mg/l]	7-31	250	2026-06-09
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-1	Non previsto	2026-06-09
Residuo secco a 180° [mg/l]	290	[mg/l]	264-331	1500	2026-06-09
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-09

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via alla Brera	CA-Casa dell'Acqua	0150050999CDA	45.42082884, 8.93361926
Impianto TORRE	PR-Punto Rete	0150050007SBU	45.42013335, 8.93856121
Impianto TORRE	UI-Uscita Impianto	0150050152PGR	45.41830231, 8.93764837
Impianto MARCATUTTO	UI-Uscita Impianto	0150050003TRR	45.40789995, 8.95822977
Via Corridoni	PR-Punto Rete	0152510998RET	45.3989444, 8.97775
Impianto Giovanni XXIII	UI-Uscita Impianto	0152510002TRR	45.39868257, 8.97982709
Impianto Serbatoio Dante	PR-Punto Rete	0152510001SBU	45.39178394, 8.98203526
Impianto Cascina Maggiolina	UI-Uscita Impianto	0152510025PGR	45.38684961, 8.97884446
Via S. Giuliana angolo Via Confalonieri	CA-Casa dell'Acqua	0152510099CDA	45.3896834, 8.98520218
Via Confalonieri ang. S. Giuliana	PR-Punto Rete	0152510999RET	45.38953089, 8.98522298

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20ALBAIRATE.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf