

Etichetta dell'acqua - Bareggio

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Bareggio	Via Roma 19, 20008 Bareggio MI, Italy	45.479124, 8.99751	28/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	3.087
Acqua erogata (mc/anno)	1.156.368
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	185
Lunghezza rete acquedotto (metri)	63.065
Pozzi in esercizio n.	3
Carbone attivo n.	3
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Magnesio (Mg) [mg/l]	18	[mg/l]	17-19	Non previsto	2026-05-28
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	2-3	Non previsto	2026-05-28
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	10	10	2026-05-28
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-28
Nitrati (NO3) [mg/l]	27	[mg/l]	27-35	50	2026-05-28
Calcio (Ca) [mg/l]	81	[mg/l]	78-85	Non previsto	2026-05-28
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-05-28
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-05-28
Cloruri (Cl) [mg/l]	20	[mg/l]	15-21	250	2026-05-28
Solfati (SO4) [mg/l]	26	[mg/l]	34-40	250	2026-05-28
Residuo secco a 180° [mg/l]	367	[mg/l]	338-397	1500	2026-05-28
Conducibilità [µS/cm]	510	[µS/cm]	469-551	2500	2026-05-28
pH	7		7,4-7,7	6,5-9,5	2026-05-28

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Sodio (Na) [mg/l]	10	[mg/l]	5-11	200	2026-05-28
Durezza Totale [°f]	28	[°f]	27-29	Non previsto	2026-05-28
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	366	[mg/l]	299-397	Non previsto	2026-04-28
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-28
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-28
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	1	30	2026-05-28

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via G.B. Vico - ingresso Parco scorte dei Magistrati	CA-Casa dell'Acqua	0150120099CDA	45.48213912, 8.99954419
Impianto Girotti	UI-Uscita Impianto	0150120001TRR	45.48042827, 8.99008973
Via San Sebastiano ang. Via Vittime Torri gemelle 11.09.2001	CA-Casa dell'Acqua	0150120098CDA	45.48615018, 9.00318783
Impianto C.na Casone Don Fracassi	UI-Uscita Impianto	0150120006TRR	45.47111539, 9.00239659
Via Montegrappa (presso civ. 61) ang. Via Meda	PR-Punto Rete	0150120999RET	45.4891389, 9.0026389
	CA-Casa dell'Acqua	0152040098CDA	45.48790212, 8.98438229
Impianto S. Pietro all'Olmo - Marconi	UI-Uscita Impianto	0150870003PGR	45.48544415, 9.0138005
Via Manzoni	UI-Uscita Impianto	0150870171TXR	45.48377817, 9.01767672
Via Pasubio Area Mercato	CA-Casa dell'Acqua	0150870098CDA	45.48437706, 9.01762764
Impianto Bareggetta De Gasperi	UI-Uscita Impianto	0150120004TRR	45.49408756, 8.99419862
Impianto Fagnani	UI-Uscita Impianto	0152040003TRR	45.48824718, 8.97174657
Impianto Serbatoio Roma	UI-Uscita Impianto	0150870004MGR	45.49411563, 9.01987779
Impianto Galileo Galilei	UI-Uscita Impianto	0152040075TXR	45.49437387, 8.97525754
Via Cascine a C.na Croce	PR-Punto Rete	0150870996RET	45.4993056, 9.0096111
Largo Sacerdote Angelo Colombo	CA-Casa dell'Acqua	0150870097CDA	45.50009468, 9.00687553
Via dello Sport - Centro sportivo Sandro Pertini	CA-Casa dell'Acqua	0150870099CDA	45.49439311, 9.02032402
Via San Martino	PR-Punto Rete	0150870997RET	45.48899413, 9.02614014
via Brughiera	CA-Casa dell'Acqua	0150120097CDA	45.50146904, 8.99367312
Parco Res Publica - Via Gagarin	CA-Casa dell'Acqua	0152040099CDA	45.49379857, 8.97234515
	UI-Uscita Impianto	0150870005TXR	45.49980649, 9.01989563
Impianto Serbatoio Meda	UI-Uscita Impianto	0152040004TRR	45.49090251, 8.96187479
Via San Martino - Comune	PR-Punto Rete	0150870998RET	45.5011606, 9.0250485
Impianto Ghisolfa	UI-Uscita Impianto	0150870009TRR	45.50339994, 9.03274894

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20BAREGGIO.pdf

Documento	URL
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf