

Etichetta dell'acqua - Buscate

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Buscate	Via Guglielmo Marconi 20, 20010 Buscate MI, Italy	45.544122, 8.813298	14/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.323
Acqua erogata (mc/anno)	317.925
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	186
Lunghezza rete acquedotto (metri)	39.625
Pozzi in esercizio n.	3
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	354	[mg/l]	211-354	Non previsto	2026-04-21
Calcio (Ca) [mg/l]	94	[mg/l]	71-100	Non previsto	2026-05-14
Durezza Totale [°f]	31	[°f]	24-33	Non previsto	2026-05-14
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-05-14
Arsenico (As) [µg/l]	2	[µg/l]	2	10	2026-05-14
Magnesio (Mg) [mg/l]	19	[mg/l]	14-20	Non previsto	2026-05-14
Sodio (Na) [mg/l]	6	[mg/l]	6-8	200	2026-05-14
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	13	50	2026-05-14
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-14
pH	7		7,5-7,7	6,5-9,5	2026-05-14
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-05-14
Nitrati (NO3) [mg/l]	30	[mg/l]	12-32	50	2026-05-14
Cloruri (Cl) [mg/l]	30	[mg/l]	16-32	250	2026-05-14

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-14
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	5-9	30	2026-05-14
Residuo secco a 180° [mg/l]	424	[mg/l]	291-412	1500	2026-05-14
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-05-14
Conducibilità [µS/cm]	589	[µS/cm]	404-572	2500	2026-05-14
Solfati (SO4) [mg/l]	32	[mg/l]	18-32	250	2026-05-14

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via Papa Giovanni XXIII	CA-Casa dell'Acqua	0150380099CDA	45.54273696, 8.81696172
	PR-Punto Rete	0150380994RET	45.5454167, 8.8174722
Impianto VIA GIOVANNI XXIII	UI-Uscita Impianto	0150380036PGR	45.54014752, 8.81579709
Impianto VIALE EUROPA	UI-Uscita Impianto	0150380003TRR	45.54455903, 8.80223279
Impianto VIA TICINO (VALASCIA)	UI-Uscita Impianto	0150380016TRR	45.55269383, 8.81395206
via F. Turati	UI-Uscita Impianto	0150960052TXR	45.51012819, 8.81051466
	UI-Uscita Impianto	0150960053TRA	45.51012819, 8.81051465
	CA-Casa dell'Acqua	0150960099CDA	45.50788644, 8.8110986
via Giotto	UI-Uscita Impianto	0150960003SBU	45.50023136, 8.81029661
	UI-Uscita Impianto	0150960003TRA	45.50023136, 8.81029661

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20BUSCATE.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf