

Etichetta dell'acqua - Casarile

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Casarile	Via Giacomo Puccini 61, 20059 Casarile MI, Italy	45.313638, 9.103277	03/12/2025

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	603
Acqua erogata (mc/anno)	266.155
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	185
Lunghezza rete acquedotto (metri)	16.839
Pozzi in esercizio n.	0
Carbone attivo n.	0
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Microinquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0,02	0.50	2021-09-30
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	348	[mg/l]	305-348	Non previsto	2025-05-22
Conducibilità [µS/cm]	444	[µS/cm]	362-406	2500	2025-12-03
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,05	0,5	2025-12-03
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2025-12-03
pH	7		7,6-7,6	6,5-9,5	2025-12-03
Residuo secco a 180° [mg/l]	320	[mg/l]	260-292	1500	2025-12-03
Sodio (Na) [mg/l]	6	[mg/l]	5-5	200	2025-12-03
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	10	10	2025-12-03
Durezza Totale [°f]	24	[°f]	20-24	Non previsto	2025-12-03
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2025-12-03
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2025-12-03
Magnesio (Mg) [mg/l]	14	[mg/l]	12-15	Non previsto	2025-12-03

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-1	Non previsto	2025-12-03
Calcio (Ca) [mg/l]	73	[mg/l]	62-72	Non previsto	2025-12-03
Cloruri (Cl) [mg/l]	12	[mg/l]	7-9	250	2025-12-03
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2025-12-03
Nitrati (NO3) [mg/l]	4	[mg/l]	50	50	2025-12-03
Solfati (SO4) [mg/l]	45	[mg/l]	26-36	250	2025-12-03

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Impianto Garibaldi - Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0150550001SBU	45.31713997, 9.1027264
Piazza Unità d'Italia	CA-Casa dell'Acqua	0150550999CDA	45.31770555, 9.10282826
	UI-Uscita Impianto	0150550019TXR	45.32234848, 9.09779242
Via Della Cooperazione	PR-Punto Rete	0150240998RET	45.3288056, 9.0950833
Impianto Serbatoio Martiri di Merlate	UI-Uscita Impianto	0150240001TRR	45.32980105, 9.09650794
Piazzale Beato Gandolfo Sacchi ang. Via Matteotti	CA-Casa dell'Acqua	0150240099CDA	45.33081143, 9.1006856
Via Matteotti	PR-Punto Rete	0150240999RET	45.3334444, 9.1037778
Impianto Binaschino Artigianato	UI-Uscita Impianto	0150240004TRR	45.33487292, 9.09346853
Impianto Virgilio	UI-Uscita Impianto	0150240003TRR	45.3356787, 9.09752838

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20CASARILE.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf