

Etichetta dell'acqua - Castano Primo

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Castano Primo	Via Roma 19, 20022 Castano Primo MI, Italy	45.552345, 8.775916	14/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	2.812
Acqua erogata (mc/anno)	719.337
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	182
Lunghezza rete acquedotto (metri)	70.519
Pozzi in esercizio n.	3
Carbone attivo n.	0
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	305	[mg/l]	207-287	Non previsto	2026-02-19
Sodio (Na) [mg/l]	7	[mg/l]	6-7	200	2026-05-14
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-14
Durezza Totale [°f]	22	[°f]	18-27	Non previsto	2026-05-14
Magnesio (Mg) [mg/l]	13	[mg/l]	10-15	Non previsto	2026-05-14
Calcio (Ca) [mg/l]	68	[mg/l]	54-81	Non previsto	2026-05-14
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-1	Non previsto	2026-05-14
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-14
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	2	10	2026-05-14
Composti organoalogenati [µg/l]	4	[µg/l]	1-4	30	2026-05-14
pH	7		7,6-7,7	6,5-9,5	2026-05-14
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-05-14
Solfati (SO4) [mg/l]	19	[mg/l]	13-22	250	2026-05-14

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-05-14
Cloruri (Cl) [mg/l]	20	[mg/l]	10-48	250	2026-05-14
Residuo secco a 180° [mg/l]	315	[mg/l]	252-346	1500	2026-05-14
Conducibilità [µS/cm]	437	[µS/cm]	350-480	2500	2026-05-14
Nitrati (NO3) [mg/l]	29	[mg/l]	19-38	50	2026-05-14
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-14

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Piazza Ardizzone	CA-Casa dell'Acqua	0150620099CDA	45.55038125, 8.78022737
Impianto Via Lonate	UI-Uscita Impianto	0150620005PGR	45.55820845, 8.77432881
Impianto Via Rimembranze	UI-Uscita Impianto	0150620006PGR	45.55448134, 8.78419893
via Giolitti	CA-Casa dell'Acqua	0150620098CDA	45.56067696, 8.77848624
Impianto VIA OLEGGIO	UI-Uscita Impianto	0150620076PGR	45.55945062, 8.76401904

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20CASTANO%20PRIMO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf