

Etichetta dell'acqua - Cerro al Lambro

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Cerro al Lambro	Via Carlo Inzoli 1A, 20070 Cerro al Lambro MI, Italy	45.332289, 9.338277	08/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.354
Acqua erogata (mc/anno)	359.984
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	190
Lunghezza rete acquedotto (metri)	29.739
Pozzi in esercizio n.	4
Carbone attivo n.	3
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-08
Durezza Totale [°f]	12	[°f]	13-26	Non previsto	2026-06-08
Calcio (Ca) [mg/l]	33	[mg/l]	36-84	Non previsto	2026-06-08
Magnesio (Mg) [mg/l]	9	[mg/l]	10-13	Non previsto	2026-06-08
Sodio (Na) [mg/l]	7	[mg/l]	7-7	200	2026-06-08
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-06-08
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-08
Arsenico (As) [µg/l]	2	[µg/l]	1-3	10	2026-06-08
Residuo secco a 180° [mg/l]	173	[mg/l]	166-312	1500	2026-06-08
Solfati (SO4) [mg/l]	4	[mg/l]	28	250	2026-06-08
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	244	[mg/l]	140-287	Non previsto	2026-06-08
pH	8		7,5-7,8	6,5-9,5	2026-06-08
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-08

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	30	30	2026-06-08
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-08
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-08
Cloruri (Cl) [mg/l]	<2	[mg/l]	11	250	2026-06-08
Nitrati (NO3) [mg/l]	<2	[mg/l]	6	50	2026-06-08
Conducibilità [µS/cm]	240	[µS/cm]	231-433	2500	2026-06-08

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via Padre Marcolini - Parcheggio	CA-Casa dell'Acqua	0150710099CDA	45.32950494, 9.34040626
Impianto Capoluogo	UI-Uscita Impianto	0150710004TRR	45.33184954, 9.3438682
Impianto Serbatoio Riozzo Centrale	UI-Uscita Impianto	0150710005TXR	45.34147236, 9.32735762
Riozzo - Parco di Via Bismantova	CA-Casa dell'Acqua	0150710098CDA	45.34545583, 9.32321993

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20CERRO%20AL%20LAMBRO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf