

Etichetta dell'acqua - Cesano Boscone

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Cesano Boscone	Via Roma 17, 20090 Cesano Boscone MI, Italy	45.445053, 9.091639	18/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	956
Acqua erogata (mc/anno)	1.889.838
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	222
Lunghezza rete acquedotto (metri)	33.666
Pozzi in esercizio n.	7
Carbone attivo n.	5
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Microinquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0,2	0.50	2025-12-02
Conducibilità [µS/cm]	566	[µS/cm]	411-503	2500	2026-06-18
Cloruri (Cl) [mg/l]	22	[mg/l]	13-19	250	2026-06-18
Nitrati (NO3) [mg/l]	29	[mg/l]	22-24	50	2026-06-18
Magnesio (Mg) [mg/l]	15	[mg/l]	17-19	Non previsto	2026-06-18
Sodio (Na) [mg/l]	13	[mg/l]	8-14	200	2026-06-18
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-06-18
Residuo secco a 180° [mg/l]	408	[mg/l]	296-362	1500	2026-06-18
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-18
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	409	[mg/l]	293-366	Non previsto	2026-06-18
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-18
Solfati (SO4) [mg/l]	35	[mg/l]	24-31	250	2026-06-18
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-18

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	10	10	2026-06-18
pH	7		7,5-7,7	6,5-9,5	2026-06-18
Calcio (Ca) [mg/l]	78	[mg/l]	67-85	Non previsto	2026-06-18
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-18
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-18
Durezza Totale [°f]	26	[°f]	24-29	Non previsto	2026-06-18
Composti organoalogenati [µg/l]	13	[µg/l]	6	30	2026-06-18

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Impianto Serbatoio Kennedy	UI-Uscita Impianto	0150740001TXR	45.44566645, 9.09255749
Via S. D' Acquisto	PR-Punto Rete	0150740997RET	45.4445, 9.0853056
Impianto Pararis Salici	UI-Uscita Impianto	0150740004TXR	45.44073353, 9.08814259
Via Amerigo Vespucci	CA-Casa dell'Acqua	0150740099CDA	45.44053952, 9.0830371
Impianto Vespucci	UI-Uscita Impianto	0150740064TRR	45.44071335, 9.08270178
Via Milano ang. Buonarroti	PR-Punto Rete	0150740999RET	45.44411111, 9.10325
Via Delle Acacie	PR-Punto Rete	0150740998RET	45.4374722, 9.0850556
Campo Sportivo (Via Fermi ang. Via dell Liberazione)	Nessuna tipologia specificata	0150930099TXR	45.43993531, 9.10362562
Impianto Tessera Gobetti	UI-Uscita Impianto	0150740003TXR	45.4351378, 9.08364621
Via Alzaia Trento ang. Via Matteotti	CA-Casa dell'Acqua	0150930099CDA	45.4347796, 9.10861804
	UI-Uscita Impianto	0150930098TRR	45.42925574, 9.10451972
Via Labriola	PR-Punto Rete	0150930998RET	45.4266944, 9.0845833
Impianto La Guardia Pacinotti	UI-Uscita Impianto	0150930001TRR	45.42587248, 9.08246824
Piazza della Libertà	UI-Uscita Impianto	0150930097TRR	45.43248952, 9.11522445

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20CESANO%20BOSCONI.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf