

Etichetta dell'acqua - Cesate

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Cesate	Via V. Bellini 17, 20031 Cesate MI, Italy	45.594538, 9.073381	27/04/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	2.388
Acqua erogata (mc/anno)	935.292
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	179
Lunghezza rete acquedotto (metri)	46.516
Pozzi in esercizio n.	6
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Conducibilità [µS/cm]	270	[µS/cm]	262-359	2500	2026-04-27
Residuo secco a 180° [mg/l]	194	[mg/l]	189-258	1500	2026-04-27
pH	8		7,8-8	6,5-9,5	2026-04-27
Solfati (SO4) [mg/l]	11	[mg/l]	10-19	250	2026-04-27
Magnesio (Mg) [mg/l]	7	[mg/l]	8-11	Non previsto	2026-04-27
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	427	[mg/l]	226-293	Non previsto	2026-04-27
Calcio (Ca) [mg/l]	37	[mg/l]	43-59	Non previsto	2026-04-27
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-04-27
Microinquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0,16	0.50	2026-04-27
Durezza Totale [°f]	12	[°f]	14-19	Non previsto	2026-04-27
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-04-27
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-04-27
Cloruri (Cl) [mg/l]	12	[mg/l]	12-17	250	2026-04-27

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Potassio (K) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	1	Non previsto	2026-04-27
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	2	10	2026-04-27
Nitrati (NO3) [mg/l]	30	[mg/l]	28-36	50	2026-04-27
Sodio (Na) [mg/l]	5	[mg/l]	5-9	200	2026-04-27
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-04-27
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-04-27
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	2	30	2026-04-27

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Impianto Arno	UI-Uscita Impianto	0150760012SBU	45.59580966, 9.07260677
Via Ticino - Piazza della Pace	CA-Casa dell'Acqua	0150760099CDA	45.59639146, 9.07493177
Impianto Via Brenta	UI-Uscita Impianto	0150760014TXR	45.59911751, 9.07553044
Impianto Serbatoio Via dei Martiri	PR-Punto Rete	0150760004SBU	45.59647271, 9.08024512
	UI-Uscita Impianto	0150760004TRA	45.59647271, 9.08024512
Via per Cesate - Ex Expo	CA-Casa dell'Acqua	0151050098CDA	45.58620809, 9.07869508
Via Foscolo (profondo)	UI-Uscita Impianto	0151050114PGR	45.58530027, 9.0744408
Via per Cesate ang. Via dei Pioppi	PR-Punto Rete	0151050994RET	45.5841389, 9.0789167
Impianto Via delle Brughiere	UI-Uscita Impianto	0151050007TRR	45.58446051, 9.08442523
Impianto Biscia Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151050111PGR	45.5817275, 9.07652752
Impianto Biscia Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151050111SBU	45.5817275, 9.07652752
Via Principessa Mafalda ang. Via Bolzano	PR-Punto Rete	0151050997RET	45.5790556, 9.0693333
Impianto Bolzano Roma	UI-Uscita Impianto	0151050008TXR	45.57744614, 9.06926155
Via Varese / Pellico S.	UI-Uscita Impianto	0151050089TRR	45.57545601, 9.07454353
Via Montenero (aiuola spartitraffico)	PR-Punto Rete	0151050996RET	45.5738325, 9.0655603
Via Como - piazza mercato	CA-Casa dell'Acqua	0151050099CDA	45.57282606, 9.07035202
Impianto Montenero	UI-Uscita Impianto	0151050006TRR	45.5724591, 9.06647548
	UI-Uscita Impianto	0151050080PGR	45.57178882, 9.07853875
Impianto Adamello S.M. Rossa	UI-Uscita Impianto	0151050004TRR	45.56749648, 9.07530751
Via Don Mazzolari	CA-Casa dell'Acqua	0151050101CDA	45.5646154, 9.07119638
Via don P. Mazzolari ang. Via Matteotti (davanti scuola)	PR-Punto Rete	0151050101RET	45.5643333, 9.0738056
Impianto Kennedy C.na Sioło	UI-Uscita Impianto	0151050077TXR	45.56148036, 9.07448263

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20CESATE.pdf

Documento	URL
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf