

Etichetta dell'acqua - Cuggiono

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Cuggiono	Via Rocco S. 9, 20012 Cuggiono MI, Italy	45.506728, 8.814735	08/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.962
Acqua erogata (mc/anno)	585.077
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	198
Lunghezza rete acquedotto (metri)	56.567
Pozzi in esercizio n.	4
Carbone attivo n.	3
Ossidazione n.	2
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	268	[mg/l]	323-397	Non previsto	2026-02-04
Calcio (Ca) [mg/l]	74	[mg/l]	79-86	Non previsto	2026-06-08
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	2-2	Non previsto	2026-06-08
Sodio (Na) [mg/l]	16	[mg/l]	17-23	200	2026-06-08
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-08
Cromo [µg/l]	9	[µg/l]	9	50	2026-06-08
Durezza Totale [°f]	25	[°f]	27-29	Non previsto	2026-06-08
Arsenico (As) [µg/l]	2	[µg/l]	1	10	2026-06-08
Magnesio (Mg) [mg/l]	16	[mg/l]	16-18	Non previsto	2026-06-08
Solfati (SO4) [mg/l]	31	[mg/l]	32-39	250	2026-06-08
Residuo secco a 180° [mg/l]	384	[mg/l]	362-400	1500	2026-06-08
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-08
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-08

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Conducibilità [µS/cm]	534	[µS/cm]	502-555	2500	2026-06-08
Cloruri (Cl) [mg/l]	32	[mg/l]	32-32	250	2026-06-08
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-08
Nitrati (NO3) [mg/l]	21	[mg/l]	21-32	50	2026-06-08
Composti organoalogenati [µg/l]	5	[µg/l]	3-3	30	2026-06-08
pH	7		7,6-7,7	6,5-9,5	2026-06-08

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
	CA-Casa dell'Acqua	0150960099CDA	45.50788644, 8.8110986
via F. Turati	UI-Uscita Impianto	0150960052TXR	45.51012819, 8.81051466
	UI-Uscita Impianto	0150960053TRA	45.51012819, 8.81051465
via Giotto	UI-Uscita Impianto	0150960003SBU	45.50023136, 8.81029661
	UI-Uscita Impianto	0150960003TRA	45.50023136, 8.81029661
Impianto VIA GIOVANNI XXIII	UI-Uscita Impianto	0150380036PGR	45.54014752, 8.81579709
Via Papa Giovanni XXIII	CA-Casa dell'Acqua	0150380099CDA	45.54273696, 8.81696172
	PR-Punto Rete	0150380994RET	45.5454167, 8.8174722
Impianto VIALE EUROPA	UI-Uscita Impianto	0150380003TRR	45.54455903, 8.80223279
Impianto VIA TICINO (VALASCIA)	UI-Uscita Impianto	0150380016TRR	45.55269383, 8.81395206

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20CUGGIONO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf