

Etichetta dell'acqua - Dairago

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Dairago	Via XXV Aprile 65, 20036 Dairago MI, Italy	45.566326, 8.865883	21/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.556
Acqua erogata (mc/anno)	531.123
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	228
Lunghezza rete acquedotto (metri)	36.268
Pozzi in esercizio n.	2
Carbone attivo n.	2
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	427	[mg/l]	288-427	Non previsto	2025-06-24
Cromo [µg/l]	8	[µg/l]	7-11	50	2026-05-21
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-05-21
Durezza Totale [°f]	31	[°f]	31-35	Non previsto	2026-05-21
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-21
Calcio (Ca) [mg/l]	91	[mg/l]	91-102	Non previsto	2026-05-21
Magnesio (Mg) [mg/l]	21	[mg/l]	20-22	Non previsto	2026-05-21
Sodio (Na) [mg/l]	6	[mg/l]	6-7	200	2026-05-21
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	10	10	2026-05-21
Composti organoalogenati [µg/l]	2	[µg/l]	2-3	30	2026-05-21
Solfati (SO4) [mg/l]	32	[mg/l]	31-33	250	2026-05-21
pH	7		7,5-7,7	6,5-9,5	2026-05-21
Conducibilità [µS/cm]	596	[µS/cm]	566-587	2500	2026-05-21

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Cloruri (Cl) [mg/l]	34	[mg/l]	34-37	250	2026-05-21
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-21
Residuo secco a 180° [mg/l]	429	[mg/l]	407-423	1500	2026-05-21
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-21
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-05-21
Nitrati (NO3) [mg/l]	38	[mg/l]	37-39	50	2026-05-21

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Piazza Francesco della Croce	CA-Casa dell'Acqua	0150990099CDA	45.56738971, 8.86496561
Circolo cooperativo-Via Martorelli	PR-Punto Rete	01509900991RET	45.567, 8.8624167
Piazza Burgaria	PR-Punto Rete	01509900994RET	45.5652508, 8.8619123
Impianto VIA BATTAGLIA DEL DON	UI-Uscita Impianto	0150990015TRR	45.56362792, 8.86273314
Impianto VIA DAMIANO CHIESA	UI-Uscita Impianto	0150990303RET	45.57165978, 8.86356436
Impianto VIA DAMIANO CHIESA	UI-Uscita Impianto	0150990003TRR	45.57166815, 8.86356072
Via Carducci	PR-Punto Rete	01509900992RET	45.5628889, 8.8531389
Impianto VIA GENOVA	UI-Uscita Impianto	0152480004TRR	45.5730667, 8.88186653
Impianto VIA ARCHIMEDE	UI-Uscita Impianto	0152480001TRR	45.56240578, 8.88595633
Impianto VIA D'AZEGLIO	UI-Uscita Impianto	0152480005TRR	45.569016, 8.89374464
Via dell'Industria - VILLA CORTESE	UI-Uscita Impianto	0152480011TRR	45.56367452, 8.89648192

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20DAIRAGO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf