

Etichetta dell'acqua - Garbagnate Milanese

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Garbagnate Milanese	Via Silvio Pellico 1, 20024 Garbagnate Milanese MI, Italy	45.574777, 9.07553	29/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	2.876
Acqua erogata (mc/anno)	1.919.893
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	195
Lunghezza rete acquedotto (metri)	70.092
Pozzi in esercizio n.	11
Carbone attivo n.	4
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,03	0,5	2026-03-30
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-03-30
Solfati (SO4) [mg/l]	7	[mg/l]	24	250	2026-03-30
Microquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0,02	0.50	2026-03-30
Cloruri (Cl) [mg/l]	6	[mg/l]	19	250	2026-03-30
Nitrati (NO3) [mg/l]	15	[mg/l]	10-42	50	2026-03-30
Conducibilità [µS/cm]	214	[µS/cm]	183-393	2500	2026-03-30
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	335	[mg/l]	207-317	Non previsto	2026-03-30
Arsenico (As) [µg/l]	2	[µg/l]	3	10	2026-03-30
pH	8		7,7-8,1	6,5-9,5	2026-03-30
Residuo secco a 180° [mg/l]	154	[mg/l]	132-283	1500	2026-03-30
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-03-30
Sodio (Na) [mg/l]	6	[mg/l]	5-8	200	2026-03-30

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Potassio (K) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	1	Non previsto	2026-03-30
Calcio (Ca) [mg/l]	33	[mg/l]	28-69	Non previsto	2026-03-30
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-03-30
Durezza Totale [°f]	11	[°f]	10-21	Non previsto	2026-03-30
Magnesio (Mg) [mg/l]	7	[mg/l]	7-10	Non previsto	2026-03-30
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	7	50	2026-03-30
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	2	30	2026-05-29

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via Varese / Pellico S.	UI-Uscita Impianto	0151050089TRR	45.57545601, 9.07454353
	UI-Uscita Impianto	0151050080PGR	45.57178882, 9.07853875
Via Como - piazza mercato	CA-Casa dell'Acqua	0151050099CDA	45.57282606, 9.07035202
Impianto Bolzano Roma	UI-Uscita Impianto	0151050008TXR	45.57744614, 9.06926155
Via Principessa Mafalda ang. Via Bolzano	PR-Punto Rete	0151050997RET	45.5790556, 9.0693333
Impianto Montenero	UI-Uscita Impianto	0151050006TRR	45.5724591, 9.06647548
Impianto Biscia Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151050111PGR	45.5817275, 9.07652752
Impianto Biscia Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151050111SBU	45.5817275, 9.07652752
Via Montenero (aiuola spartitraffico)	PR-Punto Rete	0151050996RET	45.5738325, 9.0655603
Impianto Adamello S.M. Rossa	UI-Uscita Impianto	0151050004TRR	45.56749648, 9.07530751
Via per Cesate ang. Via dei Pioppi	PR-Punto Rete	0151050994RET	45.5841389, 9.0789167
Via don P. Mazzolari ang. Via Matteotti (davanti scuola)	PR-Punto Rete	0151050101RET	45.5643333, 9.0738056
Via Foscolo (profondo)	UI-Uscita Impianto	0151050114PGR	45.58530027, 9.0744408
Via Don Mazzolari	CA-Casa dell'Acqua	0151050101CDA	45.5646154, 9.07119638
Impianto Via delle Brughiere	UI-Uscita Impianto	0151050007TRR	45.58446051, 9.08442523
Via per Cesate - Ex Expo	CA-Casa dell'Acqua	0151050098CDA	45.58620809, 9.07869508
Impianto Kennedy C.na Siolo	UI-Uscita Impianto	0151050077TXR	45.56148036, 9.07448263
Impianto Arno	UI-Uscita Impianto	0150760012SBU	45.59580966, 9.07260677
Via Ticino - Piazza della Pace	CA-Casa dell'Acqua	0150760099CDA	45.59639146, 9.07493177
Impianto Serbatoio Via dei Martiri	PR-Punto Rete	0150760004SBU	45.59647271, 9.08024512
	UI-Uscita Impianto	0150760004TRA	45.59647271, 9.08024512
Impianto Via Brenta	UI-Uscita Impianto	0150760014TXR	45.59911751, 9.07553044

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20GARBAGNATE%20MILANESE.pdf

Documento	URL
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf