

Etichetta dell'acqua - Lainate

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Lainate	Via Re Umberto I° 2, 20045 Lainate MI, Italy	45.573617, 9.027364	10/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	4.447
Acqua erogata (mc/anno)	1.841.415
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	192
Lunghezza rete acquedotto (metri)	100.273
Pozzi in esercizio n.	11
Carbone attivo n.	4
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	275	[mg/l]	153-287	Non previsto	2026-03-12
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	4	30	2026-06-10
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-10
Residuo secco a 180° [mg/l]	352	[mg/l]	216-354	1500	2026-06-10
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	2	10	2026-06-10
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-10
Potassio (K) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	1-1	Non previsto	2026-06-10
pH	7		7,6-8	6,5-9,5	2026-06-10
Solfati (SO4) [mg/l]	18	[mg/l]	14-28	250	2026-06-10
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	7	50	2026-06-10
Sodio (Na) [mg/l]	7	[mg/l]	6-8	200	2026-06-10
Conducibilità [µS/cm]	489	[µS/cm]	299-491	2500	2026-06-10
Durezza Totale [°f]	19	[°f]	17-27	Non previsto	2026-06-10

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Cloruri (Cl) [mg/l]	16	[mg/l]	8-24	250	2026-06-10
Magnesio (Mg) [mg/l]	10	[mg/l]	8-14	Non previsto	2026-06-10
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-10
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-10
Nitrati (NO3) [mg/l]	33	[mg/l]	19-44	50	2026-06-10
Calcio (Ca) [mg/l]	61	[mg/l]	54-83	Non previsto	2026-06-10

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via Mengato - area ex podere Toselli	CA-Casa dell'Acqua	0151160098CDA	45.57255495, 9.02339372
Impianto Caronasca	PR-Punto Rete	0151160008TRR	45.57944629, 9.02973626
Impianto Caronasca	PR-Punto Rete	0151160009SBU	45.57963053, 9.02961773
	UI-Uscita Impianto	0151160136TRA	45.58125724, 9.02918157
Via Montegrappa angolo via Resegone	PR-Punto Rete	0151160999RET	45.569108, 9.03642
Impianto Grancia Marche	UI-Uscita Impianto	0151160010TXR	45.56256741, 9.02467274
Via Marche - Ex Expo	CA-Casa dell'Acqua	0151160097CDA	45.562309, 9.02503733
Impianto Cremona	UI-Uscita Impianto	0151160006TRR	45.57326346, 9.00835051
Impianto Bellini	UI-Uscita Impianto	0151160106TRR	45.55671375, 9.03115166
Impianto Bellini	UI-Uscita Impianto	0151160005PGR	45.55657949, 9.03054855
Via Barbaiana - area mercato	CA-Casa dell'Acqua	0151160099CDA	45.55283531, 9.01725476
Impianto P.zza Vittoria Barbaiana	UI-Uscita Impianto	0151160003TXR	45.54791528, 9.01563961

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20LAINATE.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf