

Etichetta dell'acqua - Marcallo con Casone

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Marcallo con Casone	Via Amendola 10, 20010 Marcallo con Casone MI, Italy	45.483033, 8.872261	08/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.718
Acqua erogata (mc/anno)	441.516
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	192
Lunghezza rete acquedotto (metri)	43.038
Pozzi in esercizio n.	4
Carbone attivo n.	0
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	244	[mg/l]	244-299	Non previsto	2026-02-18
Magnesio (Mg) [mg/l]	19	[mg/l]	15-19	Non previsto	2026-06-08
Sodio (Na) [mg/l]	4	[mg/l]	5-7	200	2026-06-08
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	10	10	2026-06-08
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-08
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-08
Durezza Totale [°f]	28	[°f]	24-29	Non previsto	2026-06-08
Calcio (Ca) [mg/l]	82	[mg/l]	69-83	Non previsto	2026-06-08
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-06-08
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-08
Nitrati (NO3) [mg/l]	42	[mg/l]	21-36	50	2026-06-08
Residuo secco a 180° [mg/l]	406	[mg/l]	294-365	1500	2026-06-08
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-08

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Solfati (SO4) [mg/l]	37	[mg/l]	18-31	250	2026-06-08
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-08
Cloruri (Cl) [mg/l]	16	[mg/l]	8-15	250	2026-06-08
Composti organoalogenati [µg/l]	5	[µg/l]	3	30	2026-06-08
pH	7		7,6-7,8	6,5-9,5	2026-06-08
Conducibilità [µS/cm]	564	[µS/cm]	408-507	2500	2026-06-08

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Piazza Macroon	CA-Casa dell'Acqua	0151340098CDA	45.48413504, 8.86938408
Impianto Clerici	UI-Uscita Impianto	0151340004TXR	45.48701913, 8.87520411
Via Verne - parcheggio - Ex Expo	CA-Casa dell'Acqua	0151340097CDA	45.49017045, 8.87412295
Jacini/Cavour	UI-Uscita Impianto	0151340003TRR	45.49281436, 8.87567859
Via Boccaccio (farmacia)	CA-Casa dell'Acqua	0151300099CDA	45.47369393, 8.88382609
Impianto Saffi	UI-Uscita Impianto	0151300001PGR	45.47256171, 8.88346039
Impianto Volta	UI-Uscita Impianto	0151440006TRR	45.49348799, 8.85854417
Via Gornati	CA-Casa dell'Acqua	0151340099CDA	45.49747538, 8.87635657
Impianto Bernini	UI-Uscita Impianto	0151300146PGR	45.47458984, 8.89565504
Impianto Fornaroli	UI-Uscita Impianto	0151300017PGR	45.46706134, 8.8860694
Impianto Fanti	UI-Uscita Impianto	0151300004PGR	45.46393685, 8.87838599
Impianto Milano	UI-Uscita Impianto	0151300016PGR	45.46618948, 8.88760244
	Nessuna tipologia specificata	0151440005F01	45.49948838, 8.85475674
	Nessuna tipologia specificata	0151440005GRZ	45.49948838, 8.85475674
Impianto Serbatoio Piave	UI-Uscita Impianto	0151440005TRR	45.49948838, 8.85475674
Via Magenta ang. Via Solferino	CA-Casa dell'Acqua	0151440099CDA	45.49981859, 8.85452771
Impianto Stadio	UI-Uscita Impianto	0151300005PGR	45.46435287, 8.89377685
Impianto Crivelli	UI-Uscita Impianto	0151300007TRR	45.45939656, 8.88515187
Via Isonzo - Ex Expo	CA-Casa dell'Acqua	0151300098CDA	45.45558203, 8.86617404
Impianto Milano	UI-Uscita Impianto	0150190004MGR	45.49087931, 8.83001774
P.za Donatori / Via Volta	CA-Casa dell'Acqua	0150190099CDA	45.47762436, 8.81756404
Castellazzo de' Barzi	PR-Punto Rete	0151840003RET	45.4478056, 8.8952222

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20MARCALLO%20CON%20CASONE.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf