

Etichetta dell'acqua - Masate

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Masate	Parco di via Roma Via Roma, 20060 Masate MI, Italy	45.565685, 9.466897	27/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	610
Acqua erogata (mc/anno)	248.272
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	178
Lunghezza rete acquedotto (metri)	18.706
Pozzi in esercizio n.	3
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	1
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	293	[mg/l]	232-305	Non previsto	2026-02-26
Composti organoalogenati [µg/l]	<1	[µg/l]	30	30	2026-02-26
Microinquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0.50	0.50	2026-02-26
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-27
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-05-27
Cloruri (Cl) [mg/l]	6	[mg/l]	5-8	250	2026-05-27
Solfati (SO4) [mg/l]	5	[mg/l]	5-18	250	2026-05-27
Nitrati (NO3) [mg/l]	4	[mg/l]	15	50	2026-05-27
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-05-27
Durezza Totale [°f]	18	[°f]	19-24	Non previsto	2026-05-27
Conducibilità [µS/cm]	341	[µS/cm]	324-400	2500	2026-05-27
Magnesio (Mg) [mg/l]	17	[mg/l]	17-19	Non previsto	2026-05-27
pH	8		7,6-7,8	6,5-9,5	2026-05-27

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Arsenico (As) [µg/l]	2	[µg/l]	2	10	2026-05-27
Calcio (Ca) [mg/l]	44	[mg/l]	48-64	Non previsto	2026-05-27
Sodio (Na) [mg/l]	9	[mg/l]	7-9	200	2026-05-27
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-1	Non previsto	2026-05-27
Residuo secco a 180° [mg/l]	246	[mg/l]	234-288	1500	2026-05-27
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-27
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-27

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Impianto Vasche S.P. 179	UI-Uscita Impianto	0151360003TXR	45.56817724, 9.4699202
Impianto Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151360001SBU	45.56911378, 9.46085126
Impianto Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151360001TXR	45.56911378, 9.46085126
Via Dante	CA-Casa dell'Acqua	0151360099CDA	45.57101607, 9.46418108
Impianto Verdi	UI-Uscita Impianto	0152190003TRR	45.58254623, 9.48088107
Via Rodari angolo Caravaggio	PR-Punto Rete	0152190002RET	45.5825, 9.4822778
Via f.lli Cervi / Via Moro	PR-Punto Rete	0152190003RET	45.5802222, 9.4871389
Impianto Ancona - Perugia	UI-Uscita Impianto	0152190010PGR	45.58641437, 9.47170438
Parco Via Fratelli Cervi	CA-Casa dell'Acqua	0152190099CDA	45.58228821, 9.48920683
Impianto Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0152190001TRR	45.58412393, 9.4873019
Impianto I Maggio	UI-Uscita Impianto	0152190002TRR	45.58722247, 9.48321262

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20MASATE.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf