

Etichetta dell'acqua - Nerviano

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Nerviano	Via Annunciata 3, 20014 Nerviano MI, Italy	45.553416, 8.970639	16/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	3.664
Acqua erogata (mc/anno)	1.130.216
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	183
Lunghezza rete acquedotto (metri)	80.364
Pozzi in esercizio n.	7
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Durezza Totale [°f]	20	[°f]	11-33	Non previsto	2026-06-16
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-16
Sodio (Na) [mg/l]	10	[mg/l]	5-15	200	2026-06-16
Calcio (Ca) [mg/l]	59	[mg/l]	36-97	Non previsto	2026-06-16
pH	7		7,6-8	6,5-9,5	2026-06-16
Residuo secco a 180° [mg/l]	295	[mg/l]	160-384	1500	2026-06-16
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	244	[mg/l]	128-354	Non previsto	2026-06-16
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-16
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	2	10	2026-06-16
Magnesio (Mg) [mg/l]	13	[mg/l]	6-21	Non previsto	2026-06-16
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-06-16
Composti organoalogenati [µg/l]	7	[µg/l]	7	30	2026-06-16
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-16

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Conducibilità [µS/cm]	410	[µS/cm]	222-533	2500	2026-06-16
Cloruri (Cl) [mg/l]	11	[mg/l]	5-25	250	2026-06-16
Microinquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0,06	0.50	2026-06-16
Solfati (SO4) [mg/l]	16	[mg/l]	25	250	2026-06-16
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-16
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-16
Nitrati (NO3) [mg/l]	26	[mg/l]	6-38	50	2026-06-16

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Impianto Pasubio	UI-Uscita Impianto	0151540007PGR	45.55329095, 8.96802373
Via Marzorati (pressi fontanella comune)	PR-Punto Rete	0151540108RET	45.5550833, 8.9689722
Impianto Chinotto Serbatoio	UI-Uscita Impianto	0151540003PGR	45.55597394, 8.98104398
Impianto Piemonte	UI-Uscita Impianto	0151540006PGR	45.55719539, 8.98251289
	UI-Uscita Impianto	0151540006TRR	45.55719539, 8.98251289
Via Sant'Anna - Loc. Cantone	CA-Casa dell'Acqua	0151540099CDA	45.54386623, 8.97548204
Cantone	UI-Uscita Impianto	0151540064MGR	45.54104799, 8.97833088
Via Sant'Antonio angolo Via Garibaldi	PR-Punto Rete	0151540221RET	45.5667778, 8.9864167
Via Garibaldi	CA-Casa dell'Acqua	0151540098CDA	45.56675829, 8.98661647
Impianto Villanova S.P. 109	UI-Uscita Impianto	0151540005TRR	45.56221904, 8.99227215
Impianto Via Vercelli	UI-Uscita Impianto	0150720005PGR	45.57822004, 8.97907146
fraz. Cantalupo - via San Bartolomeo - Piazza Don Bianchi	CA-Casa dell'Acqua	0150720099CDA	45.57896561, 8.98015776
frazione Cantalupo - Via Panigatti/DonSturzo	PR-Punto Rete	0150720301RET	45.5821389, 8.9792778
	Nessuna tipologia specificata	0150720058GRZ	45.58396648, 8.9831208
	UI-Uscita Impianto	0150720062TRR	45.58396649, 8.9831208
Impianto via asiago	UI-Uscita Impianto	0150720008PGR	45.58929684, 8.96993571
Via G. Boccaccio	PR-Punto Rete	0150720320RET	45.5941667, 8.9569167
Via San Carlo, 17 (giardino)	CA-Casa dell'Acqua	0150720098CDA	45.59300126, 8.95038324
Impianto Via Cappuccini serbatoio	UI-Uscita Impianto	0150720001PGR	45.5928012, 8.94767732
Impianto Via San Clemente	UI-Uscita Impianto	0150720003PGR	45.59682256, 8.95632713
	Nessuna tipologia specificata	0150720056PZM	45.60444383, 8.95227883
	Nessuna tipologia specificata	0150720057PZM	45.60444383, 8.95227883
Impianto Via Marelli	UI-Uscita Impianto	0150720055TXR	45.60445311, 8.95226966

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20NERVIANO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf