

Etichetta dell'acqua - Paullo

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Paullo	Via Alessandro Manzoni 13B, 20067 Paullo MI, Italy	45.418167, 9.399586	26/05/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.541
Acqua erogata (mc/anno)	820.014
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	202
Lunghezza rete acquedotto (metri)	29.987
Pozzi in esercizio n.	5
Carbone attivo n.	1
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Calcio (Ca) [mg/l]	66	[mg/l]	64-68	Non previsto	2026-05-26
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-26
Conducibilità [µS/cm]	414	[µS/cm]	388-404	2500	2026-05-26
Durezza Totale [°f]	24	[°f]	23-24	Non previsto	2026-05-26
Residuo secco a 180° [mg/l]	298	[mg/l]	279-291	1500	2026-05-26
pH	7		7,5-7,6	6,5-9,5	2026-05-26
Sodio (Na) [mg/l]	6	[mg/l]	5-6	200	2026-05-26
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-05-26
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-05-26
Solfati (SO4) [mg/l]	13	[mg/l]	7-14	250	2026-05-26
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-05-26
Cloruri (Cl) [mg/l]	5	[mg/l]	6	250	2026-05-26
Nitrati (NO3) [mg/l]	7	[mg/l]	5-8	50	2026-05-26

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1-2	Non previsto	2026-05-26
Arsenico (As) [µg/l]	2	[µg/l]	1-2	10	2026-05-26
Composti organoalogenati [µg/l]	2	[µg/l]	5	30	2026-05-26
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-05-26
Magnesio (Mg) [mg/l]	18	[mg/l]	18-18	Non previsto	2026-05-26
Microinquinanti tot [µg/l]	<0,01	[µg/l]	0,04	0.50	2026-03-25
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	305	[mg/l]	226-354	Non previsto	2026-03-25

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Impianto Serbatoio Mazzini	UI-Uscita Impianto	0151690001TXR	45.41741967, 9.39917847
Via del Ronco - Parco San Tarcisio	CA-Casa dell'Acqua	0151690099CDA	45.4208695, 9.39953768
Impianto Ronco	UI-Uscita Impianto	0151690076PGR	45.42219509, 9.39955948
Impianto Leopardi	UI-Uscita Impianto	0151690087PGR	45.41456648, 9.40617978
Impianto Fleming Mazzarello	UI-Uscita Impianto	0151690003PGR	45.42003529, 9.4084051

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20PAULLO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf