

Etichetta dell'acqua - Pero

Fonte dati: Gruppo CAP - Qualità acqua / Etichetta
Pagina sorgente: <https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/qualita-acqua/etichetta>
Generato il 22/06/2026 09:23

Dati del punto

Comune	Indirizzo geolocalizzato	Coordinate	Data rilevazione analisi
Pero	Strada Statale 33 143, 20016 Pero MI, Italy	45.511113, 9.08513	03/06/2026

Caratteristiche dell'acquedotto

Dato	Valore
Utenti	1.128
Acqua erogata (mc/anno)	886.620
Consumo pro-capite giornaliero (litri)	207
Lunghezza rete acquedotto (metri)	34.965
Pozzi in esercizio n.	6
Carbone attivo n.	4
Ossidazione n.	0
Osmosi inversa n.	0

Aggiornamento al 31/12/2024

Parametri dell'acqua

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Ammonio (NH4) [mg/l]	<0,1	[mg/l]	0.5	0.5	2026-06-03
Potassio (K) [mg/l]	1	[mg/l]	1	Non previsto	2026-06-03
Durezza Totale [°f]	24	[°f]	17-23	Non previsto	2026-06-03
Cloruri (Cl) [mg/l]	30	[mg/l]	17-31	250	2026-06-03
Sodio (Na) [mg/l]	12	[mg/l]	7-11	200	2026-06-03
Arsenico (As) [µg/l]	<1	[µg/l]	1	10	2026-06-03
Magnesio (Mg) [mg/l]	15	[mg/l]	10-15	Non previsto	2026-06-03
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-03
Cromo [µg/l]	<5	[µg/l]	50	50	2026-06-03
pH	7		7,4-7,7	6,5-9,5	2026-06-03
Residuo secco a 180° [mg/l]	328	[mg/l]	236-309	1500	2026-06-03
Composti organoalogenati [µg/l]	5	[µg/l]	6-17	30	2026-06-03
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,2	[mg/l]	1,5	1,5	2026-06-03

Parametro	Valore	Unità	Intervallo rilevato	Limite di legge	Data rilevazione
Nitrati (NO3) [mg/l]	32	[mg/l]	24-37	50	2026-06-03
Conducibilità [µS/cm]	455	[µS/cm]	328-429	2500	2026-06-03
Calcio (Ca) [mg/l]	71	[mg/l]	50-67	Non previsto	2026-06-03
Nitriti (NO2) [mg/l]	<0,02	[mg/l]	0,5	0,5	2026-06-03
Solfati (SO4) [mg/l]	33	[mg/l]	22-34	250	2026-06-03
Bicarbonato (HCO3) [mg/l]	275	[mg/l]	305-390	Non previsto	2026-05-04

Punti di prelievo e impianti collegati

Descrizione	Tipologia	Codice PDP	Coordinate
Via Papa Giovanni XXIII	CA-Casa dell'Acqua	0151700099CDA	45.5110571, 9.07813704
Impianto Turati	UI-Uscita Impianto	0151700006TRR	45.51115604, 9.09301559
Impianto Bandiera Bergamina	UI-Uscita Impianto	0151700004TXR	45.50542988, 9.0841269
	Nessuna tipologia specificata	0151700007F01	45.51211135, 9.07410976
Impianto Giovanni XXIII	PR-Punto Rete	0151700007SBU	45.51211135, 9.07410976
	UI-Uscita Impianto	0151700007TRA	45.51211135, 9.07410976
Impianto Risorgimento Cerchiate	UI-Uscita Impianto	0151700003TRR	45.51829977, 9.06713637

Documenti collegati

Documento	URL
Relazione Gruppo CAP	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/cap-group-reports/ACQUEDOTTO%20DI%20PERO.pdf
Relazione ATS	https://www.gruppocap.it/content/dam/groupcap/assets/documents/documents-water-map/ats-reports/RELAZIONE%20ATS.pdf